

水道管の凍結・破裂を防ごう！

気温が-4℃以下（風当たりの強い所は-1℃～-2℃）になると、水道管の水が凍って出なくなったり（凍結）、水道管が破裂する恐れがあります。近年では、2016年1月に、熊本市で最低気温-6.5℃を記録し、約3,000戸で凍結の影響がありました。いざという時に備え、水道管の冬支度ともしもの時の対処方法を確認しておきましょう。

注意！

最低気温が**-4℃以下**になると凍りやすくなります！

保温チューブか毛布などを巻いてビニールテープなどの外装テープで固定してください

蛇口から鉛筆の芯ぐらいの水をお休み前から一晩中流してください

地中に10cm以上埋めてください

貯まった水は再利用するルー

絶対にしちやダメ！

熱湯を直接かけると水道管が破裂する恐れがあります

どうしても急ぐ場合は

凍った部分にタオルなどをかぶせ、ぬるま湯をかけて溶かしてね

凍結や水道管が破裂した場合に備えて

朝方は水道管の水が凍結して出ないことがあります。水のためおきをしてください。水道管が破裂したときに水を止めるため、ご自宅のメーターボックス・リングバルブ（水道の元栓）の位置を事前にご確認ください。

※メーターボックスは、戸建住宅の場合は玄関付近に、集合住宅の場合は玄関横の鉄扉の中や1階の地面にある場合があります。※「水道ご使用量のお知らせ」に記載されたメーター番号が付番されているメーターがお客さまのメーターです。



メーターボックス

水道メーター

リングバルブ

止水栓

もし破裂した時は「リングバルブ」が「止水栓」を閉め、水を止めてね！

上下水道局の配水管から水道メーターまでの破裂については以下までご連絡ください。

●営業時間内(8:30～17:15)


・上下水道局 水道維持課 ……096-381-5600

・営業時間外(夜間・土日祝日)・096-381-0012

年末年始の営業	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6
	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
上下水道局	通常業務										通常業務
中央区役所 上下水道料金 収納窓口					休み						通常業務
熊本市水の科学館	開館	開館			休館			開館	開館	休館	

貯水槽水道の設置者(所有者・管理者)の皆さんへ


貯水槽の定期的な清掃と日常の点検を！



貯水槽水道は、年1回以上の清掃と水質検査に加え、本体の破損、水あかサビの沈殿物がないか等の日常的な点検も大切です。貯水槽の清掃や水質検査は、県知事登録業者へ依頼してください。



直結給水への切替を推奨しています



貯水槽水道を経由しない直結給水方式なら、いつでも新鮮な水が飲めます。本市では、この方式への切り替えを推奨しており、一定の基準を満たせば、既設の貯水槽水道からでも改造が可能です。水道水をより新鮮でおいしく飲むために、直結給水への切り替えを検討しませんか。

給水方式によるメリット・デメリット

	貯水槽水道方式	直結給水方式
メリット	・災害時に断水が起こっても、しばらくは貯水槽や高置水槽内の水が使える。 ・初期投資費用が比較的安価。	・より新鮮でおいしい水が使用できる。 ・維持管理を省力化できる。 ・敷地を有効利用できる。 ・ポンプの消費電力を節減できる。
デメリット	・貯水槽設置の場所が必要。 ・停電時には、給水できない場合がある。 ・水槽や水質、ポンプの維持管理が必要	・断水時には、給水できない。 ・貯水槽水道方式に比べ、初期設備費用が高くなる場合が多い。

※改造工事の費用は、お客様の負担となります。費用の見積もりと工事の施工は、局指定給水装置工事事業者へ依頼してください。

直結給水への切り替えのご相談は、給排水設備課へ
給排水設備課 TEL.096-381-1152



局指定給水装置工事事業者一覧はこちら