

取水井戸におけるペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸（PFOS及びPFOA）検査結果一覧（令和6年度）

| 暫定目標値 50 ナノグラム ^{※1} /リットル（水道水1リットルに含まれる量です。） | | | | | |
|---|---|-----------------------|---|----------------------|---|
| 取水井戸名 | 結果（単位 ナノグラム ^{※1} /リットル） 令和6年4月検査分 | 取水井戸名 | 結果（単位 ナノグラム ^{※1} /リットル） 令和6年6月検査分 | 取水井戸名 | 結果（単位 ナノグラム ^{※1} /リットル） 令和6年7月検査分 |
| 健軍1号井 | 4 | 川尻1号井 | 4未満 | 麻生田1号井 | 8 |
| 健軍2号井 | 4 | 川尻2号井 | 4未満 | 麻生田2号井 | 7 |
| 健軍5号井 | 4 | 城山1号井 ^{※2} | — | 麻生田3号井 | 5 |
| 健軍7号井 | 4 | 城山2号井 | 4 | 麻生田4号井 | 4未満 |
| 健軍8号井 | 5 | 城山3号井 | 4未満 | 麻生田5号井 | 9 |
| 健軍9号井 | 5 | 城山4号井 | 6 | 麻生田6号井 | 4 |
| 健軍11号井 | 4 | 池上1号井 | 4未満 | 麻生田7号井 | 4未満 |
| 健軍12号井 | 4 | 池上3号井 ^{※2} | — | 麻生田9号井 | 6 |
| 健軍13号井 | 5 | 池上4号井 | 4未満 | 鶴羽田 | 6 |
| 健軍14号井 | 4 | 白浜 | 4未満 | 一本木1号井 | 4未満 |
| 沼山津1号井 | 4未満 | 追分 | 4未満 | 一本木2号井 ^{※2} | — |
| 沼山津2号井 ^{※2} | — | 改寄1号井 | 37 | 一本木3号井 | 14 |
| 沼山津3号井 | 4未満 | 改寄2号井 | 4未満 | 山室1号井 | 4未満 |
| 沼山津4号井 ^{※2} | — | 西梶尾1号井 | 4未満 | 山室2号井 | 4未満 |
| 沼山津5号井 ^{※2} | — | 西梶尾2号井 | 4未満 | 亀井1号井 | 4未満 |
| 沼山津7号井 | 4未満 | 八景水谷1号井 | 4未満 | 亀井2号井 | 4未満 |
| 沼山津8号井 ^{※2} | — | 八景水谷2号井 ^{※2} | — | 亀井3号井 | 4未満 |
| 沼山津9号井 ^{※2} | — | 八景水谷3号井 | 10 | 亀井4号井 | 9 |
| 沼山津10号井 ^{※2} | — | 八景水谷4号井 | 8 | 託麻3号井 | 11 |
| 秋田1号井 | 4未満 | 一木1号井 | 4未満 | 託麻4号井 | 4未満 |
| 秋田2号井 | 4未満 | 一木2号井 | 9 | 託麻6号井 | 5 |
| 秋田3号井 | 4未満 | 一木3号井 | 10 | 南部1井 ^{※2} | — |
| 秋田4号井 | 4未満 | 大塚2号井 | 4未満 | 南部2井 | 4未満 |
| 秋田5号井 | 4未満 | 西宮原 | 4未満 | 富合東部 | 4未満 |
| 秋田6号井 | 4未満 | 山本1号井 | 14 | 新 | 4未満 |
| 秋田7号井 | 4 | 山本2号井 | 4未満 | 舞原 | 6 |
| 秋田9号井 | 4未満 | 木留1号井 | 4未満 | 沈目 | 4未満 |
| 庄口1号井 | 5 | 木留2号井 | 4未満 | | |
| 庄口2号井 | 5 | | | | |
| 庄口3号井 | 5 | | | | |
| 庄口4号井 | 5 | | | | |
| 庄口5号井 | 5 | | | | |
| 庄口6号井 | 5 | | | | |
| 庄口7号井 | 5 | | | | |
| 庄口8号井 | 5 | | | | |

※1 ナノグラムとは、10億分の1グラムを表します。（1ナノグラム = 0.000000001グラム）

※2 運用停止中により、検査を実施していません。

取水井戸におけるペルフルオロヘキサンスルホン酸 (PFHxS) 検査結果一覧 (令和6年度)

| 当該物質に、基準値や目標値はありません。 | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 取水井戸名 | 結果 (単位 ナノグラム ^{※1} /リットル) | 取水井戸名 | 結果 (単位 ナノグラム ^{※1} /リットル) | 取水井戸名 | 結果 (単位 ナノグラム ^{※1} /リットル) |
| | 令和6年4月検査分 | | 令和6年6月検査分 | | 令和6年7月検査分 |
| 健軍1号井 | 4未満 | 川尻1号井 | 4未満 | 麻生田1号井 | 4未満 |
| 健軍2号井 | 4未満 | 川尻2号井 | 4未満 | 麻生田2号井 | 4未満 |
| 健軍5号井 | 4未満 | 城山1号井 ^{※2} | — | 麻生田3号井 | 4未満 |
| 健軍7号井 | 4未満 | 城山2号井 | 4未満 | 麻生田4号井 | 4未満 |
| 健軍8号井 | 4未満 | 城山3号井 | 4未満 | 麻生田5号井 | 4未満 |
| 健軍9号井 | 4未満 | 城山4号井 | 4未満 | 麻生田6号井 | 4未満 |
| 健軍11号井 | 4未満 | 池上1号井 | 4未満 | 麻生田7号井 | 4未満 |
| 健軍12号井 | 4未満 | 池上3号井 ^{※2} | — | 麻生田9号井 | 4未満 |
| 健軍13号井 | 4未満 | 池上4号井 | 4未満 | 鶴羽田 | 4未満 |
| 健軍14号井 | 4未満 | 白浜 | 4未満 | 一本木1号井 | 4未満 |
| 沼山津1号井 | 4未満 | 追分 | 4未満 | 一本木2号井 ^{※2} | — |
| 沼山津2号井 ^{※2} | — | 改寄1号井 | 4未満 | 一本木3号井 | 4未満 |
| 沼山津3号井 | 4未満 | 改寄2号井 | 4未満 | 山室1号井 | 4未満 |
| 沼山津4号井 ^{※2} | — | 西梶尾1号井 | 4未満 | 山室2号井 | 4未満 |
| 沼山津5号井 ^{※2} | — | 西梶尾2号井 | 4未満 | 亀井1号井 | 4未満 |
| 沼山津7号井 | 4未満 | 八景水谷1号井 | 4未満 | 亀井2号井 | 4未満 |
| 沼山津8号井 ^{※2} | — | 八景水谷2号井 ^{※2} | — | 亀井3号井 | 4未満 |
| 沼山津9号井 ^{※2} | — | 八景水谷3号井 | 4未満 | 亀井4号井 | 4未満 |
| 沼山津10号井 ^{※2} | — | 八景水谷4号井 | 4未満 | 託麻3号井 | 4未満 |
| 秋田1号井 | 4未満 | 一木1号井 | 4未満 | 託麻4号井 | 4未満 |
| 秋田2号井 | 4未満 | 一木2号井 | 4未満 | 託麻6号井 | 4未満 |
| 秋田3号井 | 4未満 | 一木3号井 | 4未満 | 南部1井 ^{※2} | — |
| 秋田4号井 | 4未満 | 大塚2号井 | 4未満 | 南部2井 | 4未満 |
| 秋田5号井 | 4未満 | 西宮原 | 4未満 | 富合東部 | 4未満 |
| 秋田6号井 | 4未満 | 山本1号井 | 4未満 | 新 | 4未満 |
| 秋田7号井 | 4未満 | 山本2号井 | 4未満 | 舞原 | 4未満 |
| 秋田9号井 | 4未満 | 木留1号井 | 4未満 | 沈目 | 4未満 |
| 庄口1号井 | 4未満 | 木留2号井 | 4未満 | | |
| 庄口2号井 | 4未満 | | | | |
| 庄口3号井 | 4未満 | | | | |
| 庄口4号井 | 4未満 | | | | |
| 庄口5号井 | 4未満 | | | | |
| 庄口6号井 | 4未満 | | | | |
| 庄口7号井 | 4未満 | | | | |
| 庄口8号井 | 4未満 | | | | |

※1 ナノグラムとは、10億分の1グラムを表します。 (1ナノグラム = 0.000000001グラム)

※2 運用停止中により、検査を実施していません。