

## 次亜塩素酸ソーダ仕様書

- 1 品名 次亜塩素酸ソーダ
- 2 品質 液体、ローリー
- 3 規格 有効塩素 12%以上  
比重 1.15以上(20℃)  
P H 12以上
- 4 納入場所 中部浄化センター (熊本市西区蓮台寺五丁目7-2)
- 5 履行期間 令和7年(2025年)4月1日～令和8年(2026年)3月31日まで
- 6 納品等

- (1) 納入開始前までに、薬品運搬トラックから発注者の指示する薬品搬入場所までの搬入手順等に関する作業計画書を提出すること。また、搬入に際しては、作業者の安全に留意し怪我等がないようにすること。
- (2) 発注及び緊急時の連絡体制表(納入場所の担当者へ提出)
- (3) 受注者及び製造会社の休日表(納入場所の担当者へ提出)
- (4) 納入時の注意事項等については、事前に納入場所の担当者と打合せを行うこと。
- (5) 発注を受けたら、速やかに現場担当者と納入日時の打合せを行ない、納入日を決めること。
- (6) 納入日時は、原則として閉庁日を除く午前9時から午後4時までとする。ただし、緊急時はこの限りではない。
- (7) 納入については、現場担当者立会いのもと施設内のタンクに注入し、現場担当者立会い者へ成分分析表・納品書等を提出すること。
- (8) 納入場所等における事故について、遅滞なく発注者に届け出るとともに、受注者の責任において解決すること。また、本市施設に損傷を与えた場合は、発注者に届け出るとともに、受注者が原状復旧すること。

### 7 協議

この仕様書に定める事項について疑義が生じたとき、またはこの仕様書に定めがない事項については、発注者と受注者とが協議の上解決に努めるものとする。

### 8 その他

令和7年度(2025年度)中部浄化センターの1回あたりの発注量、発注回数及び発注予定数量については、次のとおり。

$$8,000\text{kg} \times 25\text{回} = 200,000\text{kg}$$

(発注予定量×発注予定回数=発注予定数量)

注) 契約期間における見込数量であり、処理状況により変動する場合があります、発注数量等を保証するものではない。

(参考) 令和4年度(2022年度)	発注実績	141,180kg
令和5年度(2023年度)	発注実績	168,450kg
令和6年度(2024年度前期)	発注実績	72,150kg