

浄水におけるペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオktan酸（PFOS及びPFOA）検査結果一覧（令和7年度）

浄水場名	結果（単位 ナノグラム ^{※1} /リットル）	
	暫定目標値 50 ナノグラム ^{※1} /リットル（水道水1リットルに含まれる量です。）	
	令和7年5月検査分	令和7年11月検査予定
川尻水源地	4未満	－
城山水源地	4未満	－
池上水源地	4未満	－
八景水谷水源地	7	－
一本木水源地	20	－
山室水源地	4未満	－
健軍水源地	5	－
沼山津水源地	4未満	－
秋田水源地 ^{※2}	－	－
託麻水源地	6	－
麻生田水源地	7	－
亀井水源地	8	－
西梶尾水源地	4未満	－
改寄水源地	28	－
鶴羽田水源地	7	－
白浜水源地	4未満	－
川床水源地	4未満	－
岳加圧ポンプ所	4未満	－
南部送水場	4未満	－
新浄水場	4未満	－
舞原配水場	5	－
沈目水源地	4未満	－
一木配水場	5	－
大塚配水地	4未満	－
西宮原配水地	4未満	－
山本配水地	5	－
木留配水地	4未満	－

※1 ナノグラムとは、10億分の1グラムを表します。（1ナノグラム ＝ 0.000000001グラム）

※2 令和7年5月は施設工事により運用停止中であったため、検査を実施していません。

浄水におけるペルフルオロヘキサンスルホン酸（PFHxS）検査結果一覧（令和7年度）

浄水場名	結果（単位　ナノグラム ^{※1} /リットル） 当該物質に、基準値や目標値はありません。	
	令和7年5月検査分	令和7年11月検査予定
川尻水源地	4未満	－
城山水源地	4未満	－
池上水源地	4未満	－
八景水谷水源地	4未満	－
一本木水源地	4未満	－
山室水源地	4未満	－
健軍水源地	4未満	－
沼山津水源地	4未満	－
秋田水源地 ^{※2}	－	－
託麻水源地	4未満	－
麻生田水源地	4未満	－
亀井水源地	4未満	－
西梶尾水源地	4未満	－
改寄水源地	4未満	－
鶴羽田水源地	4未満	－
白浜水源地	4未満	－
川床水源地	4未満	－
岳加圧ポンプ所	4未満	－
南部送水場	4未満	－
新浄水場	4未満	－
舞原配水場	4未満	－
沈目水源地	4未満	－
一木配水場	4未満	－
大塚配水地	4未満	－
西宮原配水地	4未満	－
山本配水地	4未満	－
木留配水地	4未満	－

※1　ナノグラムとは、10億分の1グラムを表します。（1ナノグラム　＝　0.000000001グラム）

※2　令和7年5月は施設工事により運用停止中であつたため、検査を実施していません。