購入仕様書

1. 機器名称

圧力伝送器　　数量　　合計　6台

2. 機器仕様

（検出部伝送・変換部）

①	測定対象	上水道の水圧
②	外被構造	防浸形（IP67相当）
③	測定範囲	0 ～ 1. 0 MPa　× 6台　※6台共スパン変更可能なこと
④	精度	±0.1%（X≧0.3MPa）　※X：スパンの値の中の最大値 ※　X：スパンの最大値（MPa）
⑥	出力信号	DC4 ～ 20 mA（2線式）
⑦	内蔵指示計	デジタル表示　指示計付き
⑧	調整機能	ゼロ・スパン調整
⑨	付 属 品	内蔵アレスタ
⑩	プロセス接続口	受圧部配管取付場所 下部 Rc1／4めねじ ドレンプラグ　上部
⑪	その他	・伝送器取付用部品一式 ・テーパねじサイズダウンアダプタ　6セット （Rc1／2めねじ→R1／4おねじ　変換継手部品）

3. 納入場所

熊本市上下水道局　維持管理部　水運用課