

# 仕様書

## 1.購入品名及び数量

No.	品名	規格・型式等	数量	単位
1	応急給水栓	【セット内容】①水栓取付管(給水部)1基、②直立管(立脚部)1基、③継手(カプラー)1基、④収納バック1包、⑤蛇口用ビニールホース4本、⑥消防用ホース5m2本 ⑦ストッパー6個 又はぐらつき防止機能	4	セット

## 2.規格・型式等詳細

<b>① 水栓取付管(給水部)</b>	<b>⑤ 蛇口用ビニールホース</b>
材質 ステンレスSUS304	材質 塩化ビニル
蛇口 4口 H状配置 レバー式	長さ寸法 300mm
寸法 奥 280mm～300mm	色 青系又は緑系の半透明
横 450mm～550mm	その他 参考写真『a』
その他 参考写真『a』	<b>⑥ 消防用ホース</b>
<b>② 直立管(立脚部)</b>	材質 布製
材質 ステンレスSUS304	内側はゴム等の防水加工をする。
寸法 高さ 720mm～900mm	両端 マチノオス50A
その他 参考写真『b』	マチノメス50A
<b>③ 継手(カプラー)</b>	その他 参考写真『e』
材質 BC(砲金)又はステンレスSUS304	<b>⑦ ストッパー又はぐらつき防止機能</b>
型式 マチノメス50A×32AG受	参考写真『f』に図示した箇所『4』(4箇所)に
その他 参考写真『c』 ビニール袋に入れること。	ぐらつきを防止するためのストッパーを(+予備2個)
<b>④ 収納バック</b>	付属すること。
材質 ポリエステル+塩化ビニル	又は、ぐらつき防止機能を有すること。
寸法 奥 300mm以内	<b>— 全般</b>
縦 300mm以内(持手を除く。)	①② 奥 280mm～300mm
横 900mm以内	組立時 横 450mm～550mm
色 紺色	寸法 高 700mm～900mm
その他 ①②③⑤⑥⑦を収納できること。	キャップ 参考写真『a』『b』『c』に図示した箇所
別紙のとおり印字又はステッカー貼付	『1』にキャップを取り付けること。
※フォントサイズは別紙のとおりとする。	組立 クロージョイント式等
文字は白色、フォントはゴシック体を使用すること。	※別に工具を要さず接続できること。
ラミネート等で防水した取扱説明書を収納すること。	
参考写真『d』	

参考製品: 明和工業株式会社 緊急用給水栓セットレスキュータップ

3.納入場所 熊本市中央区水前寺6丁目2番45号 熊本市上下水道局 別館1階

4.納入期限 令和8年(2026年)3月19日(木)

## 5.特記事項


- 梱包資材等のゴミ類は納入者にて引き取り、処分すること。
- 納品の日時については担当者とは打ち合わせること。
- 納入の際に発生した建物等への破損・汚損については、納入者負担にて原状回復を行うこと。
- その他、本仕様書で明示されていない事項で疑義が生じた場合は担当課と協議を行うこと。

## 6.担当課

熊本市上下水道局総務部給排水設備課 業務班 (担当:井上)

電話:096-381-1151

参考写真『a』



①にキャップ  
②は、⑤蛇口用ビニールホース  
参考写真『c』

参考写真『b』



①にキャップ

参考写真『d』



①にキャップ



③(両側面)に印字  
※「熊本市上下水道局」の印字は片面のみ  
参考写真『f』

参考写真『e』



—



④にストッパー