

仕 様 書 別 紙 1

仕 様

主 な 仕 様	負荷容量		3Φ AC200V 5.5kw×2台
	運転方式		並列交互運転
	受電方式		3Φ3W AC200V 60Hz
	通信方式		LTE回線
盤 構 造	保護構造		屋外閉鎖形(IP43)
	外観構造		スタンド形
	特殊な環境		防雨形
	一次側引込		下部
	二次側引込		下部
	材料板厚	扉	SUS304 t 2.0
		本体	SUS304 t 1.5
		中板	SPCC t 2.3 t 1.6
	扉ハンドル	型式	平面スイングハンドル(A-1464-1-1 キーNo.200付)
		材質	防水形SUS
・ドアストッパー付きを使用すること。 ・吊りボルト全周溶接付(屋外閉鎖形)を使用すること。 ・扉ヒンジピンはEリング付を使用すること。			
塗 装	表面処理		ポリエステル樹脂塗料焼付
	つや		全つや
	塗料指定		メーカー標準
	色彩	外面	2.5G8/2
		内面	2.5G8/2
	膜厚	外面	60μm以上
		内面	40μm以上

端子	主回路			丸型裸圧着				
	制御回路			丸型裸圧着				
盤内配線	電線種別 及び サイズ				電線被覆色	端末キャップ		マークチューブ
	三相	第1相	IV		黄	要	赤	
		第2相					白	
		第3相					青	
	单相	第1相	IV		黄	不要	要	
		中性相						
		第2相						
	接地回路		IV	2sq以上	緑	要	緑	
	一般制御回路		IV	1.25sq	黄	不要		要
	計器回路	CT2次	専用ケーブル			不要		要
インタフェイス回路	AC回路	専用ケーブル			不要		要	
	DC回路							
特記事項	(1)配線方法は、配線用ダクト及び束配線方式とする。 (2)タグシートは、中板、機器本体の2枚を貼付けること。 (3)制御回路の電線末端には、回路図面と同一の線番号 (ビニールチューブ 白地黒文字を焼付け)を取り付けること。 (4)端子台の端子番号は、(線番)とする。 (5)ブレーカ・電磁接触器には、端子カバーを取り付けること。 (6)盤構造：材料SUSの場合、盤内使用の材料は一般鉄材を使用すること。 (7)盤外で使用のボルト、ビス類は全てSUS製とする。 (8)基板からの配線は専用ケーブルを使用すること。 (9)遠方監視通報装置を導入すること。							