

質 問 回 答 書

名称	電動流入弁Φ150(鶴羽田配水場) ほか2件		
公告日	令和8年2月27日	公告番号	上下水道局公告第26号
質問書提出期限	令和8年3月12日	開札日	令和8年3月24日

質問事項

◎仕様書の中の下記項目につきまして、

第2章 機器仕様

1 電動流入弁Φ150(鶴羽田配水場)

⑦ 面間:76mm

となっていますが、71mmでの応札は可能でしょうか？

回答欄

今回指定している面間寸法での応札をお願いします。