水質基準項目（PFOS及びPFOA）

水道水におけるペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸(**PFOS及びPFOA**)検査結果一覧（令和8年度）

採水地点	配水系統	結果（単位　ナノグラム※1/リットル） 水質基準値　50 ナノグラム※1/リットル（水道水1リットルに含まれる量です。）			
		令和8年4月検査分	令和8年7月検査分	令和8年11月検査予定	令和9年2月検査予定
①鹿帰瀬公民館	小山山	4未満	4未満	－	－
②武蔵ヶ丘西公園	高遊原	4未満	4未満	－	－
③島崎一丁目公園	立田山	4未満	4未満	－	－
④島崎二丁目公園	徳王	4	4	－	－
⑤護藤倉小路公園	川尻	4未満	4未満	－	－
⑥近津公民館	城山	4未満	4未満	－	－
⑦沖西公園	万日山	4未満	4未満	－	－
⑧熊本市上下水道局	健軍	4未満	4未満	－	－
⑨大窪城ヶ平西公園	岩倉山	4未満	4未満	－	－
⑩西梶尾水源地	西梶尾	4未満	4未満	－	－
⑪寂心緑地	和泉	4未満	4未満	－	－
⑫西梶尾公園	改寄	14	15	－	－
⑬鶴の原垣の外公園	鶴羽田	4未満	4未満	－	－
⑭小川内公園	川床	4未満	4未満	－	－
⑮白浜公民館	白浜	4未満	4未満	－	－
⑯芳野ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ	岳	4未満	4未満	－	－
⑰銭塘公園	健軍・秋田	4未満	4未満	－	－
⑱砥江区公民館	南部送水場	4未満	4未満	－	－
⑲雁回公園	新	4未満	4未満	－	－
⑳尾窪南公民館	舞原	4未満	4未満	－	－
㉑沈目公民館	沈目	4未満	4未満	－	－
㉒味取公民館	一木	4未満	4未満	－	－
㉓芦原公民館	大塚	4未満	4未満	－	－
㉔藤坂公園	西宮原	4未満	4未満	－	－
㉕合志川河川公園	山本	4	4	－	－
㉖田原坂公園	木留	4未満	4未満	－	－

※1　ナノグラムとは、10億分の1グラムを表します。（1ナノグラム　＝　0.000000001グラム）

要検討PFASのうち７項目

水道水におけるペルフルオロブタンスルホン酸(**PFBS**)検査結果一覧（令和8年度）

採水地点	配水系統	結果（単位　ナノグラム※1/リットル） 当該物質に、基準値や目標値はありません。			
		令和8年4月検査分	令和8年7月検査分	令和8年11月検査予定	令和9年2月検査予定
①鹿帰瀬公民館	小山山	4未満	4未満	－	－
②武蔵ヶ丘西公園	高遊原	4未満	4未満	－	－
③島崎一丁目公園	立田山	4未満	4未満	－	－
④島崎二丁目公園	徳王	4未満	4未満	－	－
⑤護藤倉小路公園	川尻	4未満	4未満	－	－
⑥近津公民館	城山	4未満	4未満	－	－
⑦沖西公園	万日山	4未満	4未満	－	－
⑧熊本市上下水道局	健軍	4未満	4未満	－	－
⑨大窪城ヶ平西公園	岩倉山	4未満	4未満	－	－
⑩西梶尾水源地	西梶尾	4未満	4未満	－	－
⑪寂心緑地	和泉	4未満	4未満	－	－
⑫西梶尾公園	改寄	4未満	4未満	－	－
⑬鶴の原垣の外公園	鶴羽田	4未満	4未満	－	－
⑭小川内公園	川床	4未満	4未満	－	－
⑮白浜公民館	白浜	4未満	4未満	－	－
⑯芳野ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ	岳	4未満	4未満	－	－
⑰銭塘公園	健軍・秋田	4未満	4未満	－	－
⑱砥江区公民館	南部送水場	4未満	4未満	－	－
⑲雁回公園	新	4未満	4未満	－	－
⑳尾窪南公民館	舞原	4未満	4未満	－	－
㉑沈目公民館	沈目	4未満	4未満	－	－
㉒味取公民館	一木	4未満	4未満	－	－
㉓芦原公民館	大塚	4未満	4未満	－	－
㉔藤坂公園	西宮原	4未満	4未満	－	－
㉕合志川河川公園	山本	4未満	4未満	－	－
㉖田原坂公園	木留	4未満	4未満	－	－

※1　ナノグラムとは、10億分の1グラムを表します。（1ナノグラム　＝　0.000000001グラム）

水道水におけるペルフルオロヘキサンスルホン酸(**PFHxS**)検査結果一覧（令和8年度）

採水地点	配水系統	結果（単位　ナノグラム※1/リットル） 当該物質に、基準値や目標値はありません。			
		令和8年4月検査分	令和8年7月検査分	令和8年11月検査予定	令和9年2月検査予定
①鹿帰瀬公民館	小山山	4未満	4未満	－	－
②武蔵ヶ丘西公園	高遊原	4未満	4未満	－	－
③島崎一丁目公園	立田山	4未満	4未満	－	－
④島崎二丁目公園	徳王	4未満	4未満	－	－
⑤護藤倉小路公園	川尻	4未満	4未満	－	－
⑥近津公民館	城山	4未満	4未満	－	－
⑦沖西公園	万日山	4未満	4未満	－	－
⑧熊本市上下水道局	健軍	4未満	4未満	－	－
⑨大窪城ヶ平西公園	岩倉山	4未満	4未満	－	－
⑩西梶尾水源地	西梶尾	4未満	4未満	－	－
⑪寂心緑地	和泉	4未満	4未満	－	－
⑫西梶尾公園	改寄	4未満	4未満	－	－
⑬鶴の原垣の外公園	鶴羽田	4未満	4未満	－	－
⑭小川内公園	川床	4未満	4未満	－	－
⑮白浜公民館	白浜	4未満	4未満	－	－
⑯芳野ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ	岳	4未満	4未満	－	－
⑰銭塘公園	健軍・秋田	4未満	4未満	－	－
⑱砥江区公民館	南部送水場	4未満	4未満	－	－
⑲雁回公園	新	4未満	4未満	－	－
⑳尾窪南公民館	舞原	4未満	4未満	－	－
㉑沈目公民館	沈目	4未満	4未満	－	－
㉒味取公民館	一木	4未満	4未満	－	－
㉓芦原公民館	大塚	4未満	4未満	－	－
㉔藤坂公園	西宮原	4未満	4未満	－	－
㉕合志川河川公園	山本	4未満	4未満	－	－
㉖田原坂公園	木留	4未満	4未満	－	－

※1　ナノグラムとは、10億分の1グラムを表します。（1ナノグラム　＝　0.000000001グラム）

水道水におけるペルフルオロブタン酸(**PFBA**)検査結果一覧（令和8年度）

採水地点	配水系統	結果（単位　ナノグラム※1/リットル） 当該物質に、基準値や目標値はありません。			
		令和8年4月検査分	令和8年7月検査分	令和8年11月検査予定	令和9年2月検査予定
①鹿帰瀬公民館	小山山	4未満	4未満	－	－
②武蔵ヶ丘西公園	高遊原	4未満	4未満	－	－
③島崎一丁目公園	立田山	4未満	4未満	－	－
④島崎二丁目公園	徳王	4未満	4未満	－	－
⑤護藤倉小路公園	川尻	4未満	4未満	－	－
⑥近津公民館	城山	4未満	4未満	－	－
⑦沖西公園	万日山	4未満	4未満	－	－
⑧熊本市上下水道局	健軍	4未満	4未満	－	－
⑨大窪城ヶ平西公園	岩倉山	4未満	4未満	－	－
⑩西梶尾水源地	西梶尾	4未満	4未満	－	－
⑪寂心緑地	和泉	4未満	4未満	－	－
⑫西梶尾公園	改寄	5	5	－	－
⑬鶴の原垣の外公園	鶴羽田	4未満	4未満	－	－
⑭小川内公園	川床	4未満	4未満	－	－
⑮白浜公民館	白浜	4未満	4未満	－	－
⑯芳野ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ	岳	4未満	4未満	－	－
⑰銭塘公園	健軍・秋田	4未満	4未満	－	－
⑱砥江区公民館	南部送水場	4未満	4未満	－	－
⑲雁回公園	新	4未満	4未満	－	－
⑳尾窪南公民館	舞原	4未満	4未満	－	－
㉑沈目公民館	沈目	4未満	4未満	－	－
㉒味取公民館	一木	4未満	4未満	－	－
㉓芦原公民館	大塚	4未満	4未満	－	－
㉔藤坂公園	西宮原	4未満	4未満	－	－
㉕合志川河川公園	山本	4未満	4未満	－	－
㉖田原坂公園	木留	4未満	4未満	－	－

※1　ナノグラムとは、10億分の1グラムを表します。（1ナノグラム　＝　0.000000001グラム）

水道水におけるペルフルオロペンタン酸(**PFPeA**)検査結果一覧（令和8年度）

採水地点	配水系統	結果（単位　ナノグラム※1/リットル） 当該物質に、基準値や目標値はありません。			
		令和8年4月検査分	令和8年7月検査分	令和8年11月検査予定	令和9年2月検査予定
①鹿帰瀬公民館	小山山	5	5	－	－
②武蔵ヶ丘西公園	高遊原	4	4未満	－	－
③島崎一丁目公園	立田山	4未満	4未満	－	－
④島崎二丁目公園	徳王	4未満	4	－	－
⑤護藤倉小路公園	川尻	4未満	4未満	－	－
⑥近津公民館	城山	4未満	4未満	－	－
⑦沖西公園	万日山	4未満	4未満	－	－
⑧熊本市上下水道局	健軍	4未満	4未満	－	－
⑨大窪城ヶ平西公園	岩倉山	4未満	4未満	－	－
⑩西梶尾水源地	西梶尾	4未満	4未満	－	－
⑪寂心緑地	和泉	4未満	4未満	－	－
⑫西梶尾公園	改寄	11	11	－	－
⑬鶴の原垣の外公園	鶴羽田	4未満	4未満	－	－
⑭小川内公園	川床	4未満	4未満	－	－
⑮白浜公民館	白浜	4未満	4未満	－	－
⑯芳野ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ	岳	4未満	4未満	－	－
⑰銭塘公園	健軍・秋田	4未満	4未満	－	－
⑱砥江区公民館	南部送水場	4未満	4未満	－	－
⑲雁回公園	新	4未満	4未満	－	－
⑳尾窪南公民館	舞原	4未満	4未満	－	－
㉑沈目公民館	沈目	4未満	4未満	－	－
㉒味取公民館	一木	6	5	－	－
㉓芦原公民館	大塚	4未満	4未満	－	－
㉔藤坂公園	西宮原	4未満	4未満	－	－
㉕合志川河川公園	山本	4未満	4未満	－	－
㉖田原坂公園	木留	4未満	4未満	－	－

※1　ナノグラムとは、10億分の1グラムを表します。（1ナノグラム　＝　0.000000001グラム）

水道水におけるペルフルオロヘキサン酸(**PFHxA**)検査結果一覧（令和8年度）

採水地点	配水系統	結果（単位　ナノグラム※1/リットル） 当該物質に、基準値や目標値はありません。			
		令和8年4月検査分	令和8年7月検査分	令和8年11月検査予定	令和9年2月検査予定
①鹿帰瀬公民館	小山山	4	5	－	－
②武蔵ヶ丘西公園	高遊原	4未満	4未満	－	－
③島崎一丁目公園	立田山	4未満	4未満	－	－
④島崎二丁目公園	徳王	4未満	4未満	－	－
⑤護藤倉小路公園	川尻	4未満	4未満	－	－
⑥近津公民館	城山	4未満	4未満	－	－
⑦沖西公園	万日山	4未満	4未満	－	－
⑧熊本市上下水道局	健軍	4未満	4未満	－	－
⑨大窪城ヶ平西公園	岩倉山	4未満	4未満	－	－
⑩西梶尾水源地	西梶尾	4	4未満	－	－
⑪寂心緑地	和泉	4	4未満	－	－
⑫西梶尾公園	改寄	18	13	－	－
⑬鶴の原垣の外公園	鶴羽田	5	4未満	－	－
⑭小川内公園	川床	4未満	4未満	－	－
⑮白浜公民館	白浜	4未満	4未満	－	－
⑯芳野ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ	岳	4未満	4未満	－	－
⑰銭塘公園	健軍・秋田	4未満	4未満	－	－
⑱砥江区公民館	南部送水場	4未満	4未満	－	－
⑲雁回公園	新	4未満	4未満	－	－
⑳尾窪南公民館	舞原	4未満	4未満	－	－
㉑沈目公民館	沈目	4未満	4未満	－	－
㉒味取公民館	一木	7	5	－	－
㉓芦原公民館	大塚	4未満	4未満	－	－
㉔藤坂公園	西宮原	4未満	4未満	－	－
㉕合志川河川公園	山本	5	4未満	－	－
㉖田原坂公園	木留	4未満	4未満	－	－

※1　ナノグラムとは、10億分の1グラムを表します。（1ナノグラム　＝　0.000000001グラム）

水道水におけるペルフルオロヘプタン酸(**PFHpA**)検査結果一覧（令和8年度）

採水地点	配水系統	結果（単位　ナノグラム※1/リットル） 当該物質に、基準値や目標値はありません。			
		令和8年4月検査分	令和8年7月検査分	令和8年11月検査予定	令和9年2月検査予定
①鹿帰瀬公民館	小山山	4未満	4未満	－	－
②武蔵ヶ丘西公園	高遊原	4未満	4未満	－	－
③島崎一丁目公園	立田山	4未満	4未満	－	－
④島崎二丁目公園	徳王	5	5	－	－
⑤護藤倉小路公園	川尻	4未満	4未満	－	－
⑥近津公民館	城山	4未満	4未満	－	－
⑦沖西公園	万日山	4未満	4未満	－	－
⑧熊本市上下水道局	健軍	4未満	4未満	－	－
⑨大窪城ヶ平西公園	岩倉山	4	4未満	－	－
⑩西梶尾水源地	西梶尾	4未満	4未満	－	－
⑪寂心緑地	和泉	4	4未満	－	－
⑫西梶尾公園	改寄	17	18	－	－
⑬鶴の原垣の外公園	鶴羽田	5	4	－	－
⑭小川内公園	川床	4未満	4未満	－	－
⑮白浜公民館	白浜	4未満	4未満	－	－
⑯芳野ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ	岳	4未満	4未満	－	－
⑰銭塘公園	健軍・秋田	4未満	4未満	－	－
⑱砥江区公民館	南部送水場	4未満	4未満	－	－
⑲雁回公園	新	4未満	4未満	－	－
⑳尾窪南公民館	舞原	4未満	4未満	－	－
㉑沈目公民館	沈目	4未満	4未満	－	－
㉒味取公民館	一木	5	5	－	－
㉓芦原公民館	大塚	4未満	4未満	－	－
㉔藤坂公園	西宮原	4未満	4未満	－	－
㉕合志川河川公園	山本	6	5	－	－
㉖田原坂公園	木留	4未満	4未満	－	－

※1　ナノグラムとは、10億分の1グラムを表します。（1ナノグラム　＝　0.000000001グラム）

水道水におけるペルフルオロノナン酸(**PFNA**)検査結果一覧（令和8年度）

採水地点	配水系統	結果（単位　ナノグラム[※1]/リットル） 当該物質に、基準値や目標値はありません。			
		令和8年4月検査分	令和8年7月検査分	令和8年11月検査予定	令和9年2月検査予定
①鹿帰瀬公民館	小山山	4未満	4未満	－	－
②武蔵ヶ丘西公園	高遊原	4未満	4未満	－	－
③島崎一丁目公園	立田山	4未満	4未満	－	－
④島崎二丁目公園	徳王	4未満	4未満	－	－
⑤護藤倉小路公園	川尻	4未満	4未満	－	－
⑥近津公民館	城山	4未満	4未満	－	－
⑦沖西公園	万日山	4未満	4未満	－	－
⑧熊本市上下水道局	健軍	4未満	4未満	－	－
⑨大窪城ヶ平西公園	岩倉山	4未満	4未満	－	－
⑩西梶尾水源地	西梶尾	4未満	4未満	－	－
⑪寂心緑地	和泉	4未満	4未満	－	－
⑫西梶尾公園	改寄	4未満	4未満	－	－
⑬鶴の原垣の外公園	鶴羽田	4未満	4未満	－	－
⑭小川内公園	川床	4未満	4未満	－	－
⑮白浜公民館	白浜	4未満	4未満	－	－
⑯芳野ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ	岳	4未満	4未満	－	－
⑰銭塘公園	健軍・秋田	4未満	4未満	－	－
⑱砥江区公民館	南部送水場	4未満	4未満	－	－
⑲雁回公園	新	4未満	4未満	－	－
⑳尾窪南公民館	舞原	4未満	4未満	－	－
㉑沈目公民館	沈目	4未満	4未満	－	－
㉒味取公民館	一木	4未満	4未満	－	－
㉓芦原公民館	大塚	4未満	4未満	－	－
㉔藤坂公園	西宮原	4未満	4未満	－	－
㉕合志川河川公園	山本	4未満	4未満	－	－
㉖田原坂公園	木留	4未満	4未満	－	－

※1　ナノグラムとは、10億分の1グラムを表します。（1ナノグラム　＝　0.000000001グラム）