浄水におけるペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸(**PFOS及びPFOA**)検査結果一覧（令和8年度）

採水地点	結果（単位　ナノグラム※1/リットル） 水質基準値　50 ナノグラム※1/リットル（水道水1リットルに含まれる量です。）	
	令和8年5月検査分	令和8年11月検査予定
川尻水源地	4未満	－
城山水源地	4未満	－
池上水源地	4未満	－
八景水谷水源地	4未満	－
一本木水源地	6	－
山室水源地	4未満	－
健軍水源地	4未満	－
沼山津水源地	4未満	－
秋田水源地	4未満	－
託麻水源地	4未満	－
麻生田水源地	4未満	－
亀井水源地	6	－
西梶尾水源地	4未満	－
改寄水源地	12	－
鶴羽田水源地	4未満	－
白浜水源地	4未満	－
川床配水池	4未満	－
岳加圧ポンプ所	4未満	－
南部送水場	4未満	－
新浄水場	4未満	－
舞原配水場	4未満	－
沈目水源地	4未満	－
一木配水場	4未満	－
大塚配水池	4未満	－
西宮原配水池	4未満	－
山本配水池	4未満	－
木留配水池	4未満	－

※1　ナノグラムとは、10億分の1グラムを表します。（1ナノグラム　＝　0.000000001グラム）

浄水におけるペルフルオロブタンスルホン酸(**PFBS**)検査結果一覧（令和8年度）

採水地点	結果（単位　ナノグラム[※1]/リットル） 当該物質に、基準値や目標値はありません。	
	令和8年5月検査分	令和8年11月検査予定
川尻水源地	4未満	－
城山水源地	4未満	－
池上水源地	4未満	－
八景水谷水源地	4未満	－
一本木水源地	4未満	－
山室水源地	4未満	－
健軍水源地	4未満	－
沼山津水源地	4未満	－
秋田水源地	4未満	－
託麻水源地	4未満	－
麻生田水源地	4未満	－
亀井水源地	4未満	－
西梶尾水源地	4未満	－
改寄水源地	4未満	－
鶴羽田水源地	4未満	－
白浜水源地	4未満	－
川床配水池	4未満	－
岳加圧ポンプ所	4未満	－
南部送水場	4未満	－
新浄水場	4未満	－
舞原配水場	4未満	－
沈目水源地	4未満	－
一木配水場	4未満	－
大塚配水池	4未満	－
西宮原配水池	4未満	－
山本配水池	4未満	－
木留配水池	4未満	－

※1　ナノグラムとは、10億分の1グラムを表します。（1ナノグラム　＝　0.000000001グラム）

浄水におけるペルフルオロヘキサンスルホン酸(**PFHxS**)検査結果一覧（令和8年度）

採水地点	結果（単位　ナノグラム※1/リットル） 当該物質に、基準値や目標値はありません。	
	令和8年5月検査分	令和8年11月検査予定
川尻水源地	4未満	－
城山水源地	4未満	－
池上水源地	4未満	－
八景水谷水源地	4未満	－
一本木水源地	4未満	－
山室水源地	4未満	－
健軍水源地	4未満	－
沼山津水源地	4未満	－
秋田水源地	4未満	－
託麻水源地	4未満	－
麻生田水源地	4未満	－
亀井水源地	4未満	－
西梶尾水源地	4未満	－
改寄水源地	4未満	－
鶴羽田水源地	4未満	－
白浜水源地	4未満	－
川床配水池	4未満	－
岳加圧ポンプ所	4未満	－
南部送水場	4未満	－
新浄水場	4未満	－
舞原配水場	4未満	－
沈目水源地	4未満	－
一木配水場	4未満	－
大塚配水池	4未満	－
西宮原配水池	4未満	－
山本配水池	4未満	－
木留配水池	4未満	－

※1　ナノグラムとは、10億分の1グラムを表します。（1ナノグラム　＝　0.000000001グラム）

浄水におけるペルフルオロブタン酸(**PFBA**)検査結果一覧（令和8年度）

採水地点	結果（単位　ナノグラム[※1]/リットル） 当該物質に、基準値や目標値はありません。	
	令和8年5月検査分	令和8年11月検査予定
川尻水源地	4未満	－
城山水源地	4未満	－
池上水源地	4未満	－
八景水谷水源地	4未満	－
一本木水源地	4未満	－
山室水源地	4未満	－
健軍水源地	4未満	－
沼山津水源地	4未満	－
秋田水源地	4未満	－
託麻水源地	4未満	－
麻生田水源地	4未満	－
亀井水源地	4未満	－
西梶尾水源地	4未満	－
改寄水源地	4	－
鶴羽田水源地	4未満	－
白浜水源地	4未満	－
川床配水池	4未満	－
岳加圧ポンプ所	4未満	－
南部送水場	4未満	－
新浄水場	4未満	－
舞原配水場	4未満	－
沈目水源地	4未満	－
一木配水場	4未満	－
大塚配水池	4未満	－
西宮原配水池	4未満	－
山本配水池	4未満	－
木留配水池	4未満	－

※1　ナノグラムとは、10億分の1グラムを表します。（1ナノグラム　＝　0.000000001グラム）

浄水におけるペルフルオロペンタン酸(**PFPeA**)検査結果一覧（令和8年度）

採水地点	結果（単位　ナノグラム※1/リットル） 当該物質に、基準値や目標値はありません。	
	令和8年5月検査分	令和8年11月検査予定
川尻水源地	4未満	－
城山水源地	4未満	－
池上水源地	4未満	－
八景水谷水源地	4未満	－
一本木水源地	5	－
山室水源地	4未満	－
健軍水源地	4未満	－
沼山津水源地	4未満	－
秋田水源地	4未満	－
託麻水源地	4	－
麻生田水源地	4未満	－
亀井水源地	4未満	－
西梶尾水源地	4未満	－
改寄水源地	10	－
鶴羽田水源地	4未満	－
白浜水源地	4未満	－
川床配水池	4未満	－
岳加圧ポンプ所	4未満	－
南部送水場	4未満	－
新浄水場	4未満	－
舞原配水場	4未満	－
沈目水源地	4未満	－
一木配水場	6	－
大塚配水池	4未満	－
西宮原配水池	4未満	－
山本配水池	4未満	－
木留配水池	4未満	－

※1　ナノグラムとは、10億分の1グラムを表します。（1ナノグラム　＝　0.000000001グラム）

浄水におけるペルフルオロヘキサン酸(**PFHxA**)検査結果一覧（令和8年度）

採水地点	結果（単位　ナノグラム[※1]/リットル） 当該物質に、基準値や目標値はありません。	
	令和8年5月検査分	令和8年11月検査予定
川尻水源地	4未満	－
城山水源地	4未満	－
池上水源地	4未満	－
八景水谷水源地	4未満	－
一本木水源地	8	－
山室水源地	4未満	－
健軍水源地	4未満	－
沼山津水源地	4未満	－
秋田水源地	4未満	－
託麻水源地	6	－
麻生田水源地	5	－
亀井水源地	4未満	－
西梶尾水源地	5	－
改寄水源地	14	－
鶴羽田水源地	5	－
白浜水源地	4未満	－
川床配水池	4未満	－
岳加圧ポンプ所	4未満	－
南部送水場	4未満	－
新浄水場	4未満	－
舞原配水場	4未満	－
沈目水源地	4未満	－
一木配水場	7	－
大塚配水池	4未満	－
西宮原配水池	4未満	－
山本配水池	6	－
木留配水池	4未満	－

※1　ナノグラムとは、10億分の1グラムを表します。（1ナノグラム　＝　0.000000001グラム）

浄水におけるペルフルオロヘプタン酸(**PFHpA**)検査結果一覧（令和8年度）

採水地点	結果（単位　ナノグラム※1/リットル） 当該物質に、基準値や目標値はありません。	
	令和8年5月検査分	令和8年11月検査予定
川尻水源地	4未満	－
城山水源地	4未満	－
池上水源地	4未満	－
八景水谷水源地	4未満	－
一本木水源地	6	－
山室水源地	4未満	－
健軍水源地	4未満	－
沼山津水源地	4未満	－
秋田水源地	4未満	－
託麻水源地	4未満	－
麻生田水源地	4未満	－
亀井水源地	4未満	－
西梶尾水源地	4未満	－
改寄水源地	17	－
鶴羽田水源地	4未満	－
白浜水源地	4未満	－
川床配水池	4未満	－
岳加圧ポンプ所	4未満	－
南部送水場	4未満	－
新浄水場	4未満	－
舞原配水場	4未満	－
沈目水源地	4未満	－
一木配水場	4未満	－
大塚配水池	4未満	－
西宮原配水池	4未満	－
山本配水池	5	－
木留配水池	4未満	－

※1　ナノグラムとは、10億分の1グラムを表します。（1ナノグラム　＝　0.000000001グラム）

浄水におけるペルフルオロノナン酸(**PFNA**)検査結果一覧（令和8年度）

採水地点	結果（単位　ナノグラム[※1]/リットル） 当該物質に、基準値や目標値はありません。	
	令和8年5月検査分	令和8年11月検査予定
川尻水源地	4未満	－
城山水源地	4未満	－
池上水源地	4未満	－
八景水谷水源地	4未満	－
一本木水源地	4未満	－
山室水源地	4未満	－
健軍水源地	4未満	－
沼山津水源地	4未満	－
秋田水源地	4未満	－
託麻水源地	4未満	－
麻生田水源地	4未満	－
亀井水源地	4未満	－
西梶尾水源地	4未満	－
改寄水源地	4未満	－
鶴羽田水源地	4未満	－
白浜水源地	4未満	－
川床配水池	4未満	－
岳加圧ポンプ所	4未満	－
南部送水場	4未満	－
新浄水場	4未満	－
舞原配水場	4未満	－
沈目水源地	4未満	－
一木配水場	4未満	－
大塚配水池	4未満	－
西宮原配水池	4未満	－
山本配水池	4未満	－
木留配水池	4未満	－

※1　ナノグラムとは、10億分の1グラムを表します。（1ナノグラム　＝　0.000000001グラム）