

凡例

断水継続地区




断水解消地区



隈庄小学校 ● 下益城城南中学校
● 火の君文化センター

● 豊田小学校

舞原配水区



ご自宅の水が出なかったり漏水が疑われる場合

周辺では水が出ているのにご自宅では水が出ないのは

○一戸建ての場合

宅内の配水管に破損があることが考えられます。

○マンション等の場合

ポンプ故障、水圧不足によりポンプが作動しないことが考えられます。



<確認方法>

○一戸建ての場合

すべての蛇口を閉めた状態でメーター(パイロット)が回転しているか

回転している場合 : 宅内での漏水が原因 → 自費による修理をお願いします。

回転していない場合 : 漏水による配水管の水圧不足 → 市で漏水修理を行います。

○マンション等の場合

受水槽を経由せず、配水管から直接給水された蛇口(1階にある散水栓など)の出水を確認してください。

出る場合 : マンション等のポンプが正常に作動していないことが原因

→ 建物の管理者に連絡し、対応をお願いします。


出ない場合 : 漏水による配水管の水圧不足 → 市で漏水修理を行います。

詳しくは下記の連絡先へご連絡ください

熊本市上下水道局

096-381-0012 (土、日、祝日、平日17:15~8:30) 時間外窓口

096-381-5600 (上記以外) 水道維持課 漏水防止班



※給水装置及び貯水槽水道はお客様の財産です。