

令和8年度(2026年度) 給水栓水毎月検査結果 ①鹿帰瀬公民館(配水系統: 小山羊)

検査項目		水質基準	2026	2026	2026	2026	2026	2026
水質基準項目	気温	(℃)	4/14	5/12	6/2	7/14	8/11	9/8
	水温	(℃)	19.2	21.6	23.8	30.2	29.4	27.6
	一般細菌数	100個/mL以下	18.7	20.7	23.2	24.7	26.5	25.7
	大腸菌数	検出されないこと	0	0	0	0	0	0
	カドミウム	0.003mg/L以下	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	水銀	0.0005mg/L以下		<0.0003			<0.0003	
	セレン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	鉛	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	ヒ素	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	六価クロム	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002	
	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	シアン	0.01mg/L以下	<0.001					<0.001
	硝酸・亜硝酸態窒素	10mg/L以下	4.79	5.12	4.64	4.88	5.00	4.92
	フッ素	0.8mg/L以下	0.11	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11
	ホウ素	1.0mg/L以下		0.05			0.04	
	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002			<0.0002	
	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.001			<0.001	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		<0.002			<0.002	
	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.001			<0.001	
	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	PFOA	0.00005mg/L以下	<0.000004			<0.000004		
	PFOS	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002	
	クロロホルム	0.06mg/L以下		<0.001			<0.001	
	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.002			<0.002	
	シクロメタン	0.1mg/L以下		<0.001			<0.001	
	臭素	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		<0.004			<0.004	
	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.002			<0.002	
	フロモクロメタン	0.03mg/L以下		<0.001			<0.001	
	フロモホルム	0.09mg/L以下		<0.001			<0.001	
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<0.008			<0.008	
	亜鉛	1.0mg/L以下		<0.01			<0.01	
	アルミニウム	0.2mg/L以下		<0.01			<0.01	
	鉄	0.3mg/L以下		<0.01			<0.01	
	銅	1.0mg/L以下		<0.01			<0.01	
	ナトリウム	200mg/L以下		13.2			13.1	
	マグネシウム	0.05mg/L以下		<0.001			<0.001	
	塩化物イオン	200mg/L以下	9.9	9.7	9.9	10.0	9.9	10.0
	Ca,Mg等(硬度)	300mg/L以下		91			92	
	蒸発残留物	500mg/L以下			225		210	
	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						
	シエン	0.00001mg/L以下				<0.000001		
	2-MIB	0.00001mg/L以下				<0.000001		
	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						
	フェノール類	0.005mg/L以下						
	有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	色	5.8 ~ 8.6	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2
	臭	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	透明度	5度以下	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	濁度	2度以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
水質管理目標設定項目	検査項目	目標値						
	アンチモン	0.02mg/L以下		<0.0002			<0.0002	
	ウラン	0.002mg/L以下		0.0003			0.0003	
	ニッケル	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002	
	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下		<0.0002			<0.0002	
	トリエタン	0.4mg/L以下		<0.001			<0.001	
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下					<0.008	
	亜塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	シクロアセトニトリル	0.01mg/L以下		<0.001				
	抱水クローラル	0.02mg/L以下		<0.001				
	農薬類	1以下		<0.01	<0.01		<0.01	
	残留塩素	1mg/L以下	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3
	Ca,Mg等(硬度)	10 ~ 100mg/L		91			92	
	マシカ	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	遊離炭酸	20mg/L以下	8.3					
独自項目	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下		<0.001			<0.001	
	メチル-ヒ-フチルエーテル	0.02mg/L以下		<0.001			<0.001	
	臭気強度	3以下						
	蒸発残留物	30 ~ 200mg/L			225		210	
	濁度	1度以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
	色	7.5程度	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2
	ランゲリア指数	-1程度 ~ 0					-1.1	
	従属栄養細菌	2000個/mL以下		12			14	
	1,1,1-トリクロロエチレン	0.1mg/L以下		<0.001			<0.001	
	アルミニウム	0.1mg/L以下		<0.01			<0.01	
	硫酸イオン	(mg/L)	24.7	25.8	24.9	24.8	25.3	27.0
	電気伝導率	(mS/m)	26.3	26.2	26.1	26.1	26.7	26.9
	カルシウム	(mg/L)		5.2			5.2	
	マグネシウム	(mg/L)		21.2			21.9	
	総硬度	(mg/L)	9.4	9.2			9.2	
	酸性	(mg/L)						
	中性	(mg/L)						
	総アルカリ度	(mg/L)					69	
	E6O	—		0.010				
	ろ過検鏡	—	異常なし			異常なし		
	PFBSS	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFHS	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFBA	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFPeA	(mg/L)	0.000005			0.000005		
	PFHxA	(mg/L)	0.000004			0.000005		
	PFHpA	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFNA	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		

令和8年度(2026年度) 給水栓水毎月検査結果 ②武蔵ヶ丘西公園（配水系統：高遊原）

検査項目		水質基準	2026 4/14	2026 5/12	2026 6/2	2026 7/14	2026 8/11	2026 9/8
水質基準項目	気温	(℃)	20.5	23.3	23.9	30.9	29.8	27.6
	水温	(℃)	19.1	20.4	22.1	22.4	24.2	23.2
	一般細菌数	100個/mL以下	不検出	0	0	0	0	0
	大腸菌数	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	カドミウム	0.003mg/L以下		<0.0003			<0.0003	
	水銀	0.0005mg/L以下			<0.00005			<0.00005
	セレン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	鉛	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	ヒ素	0.01mg/L以下		0.001			0.001	
	六価クロム	0.02mg/L以下		0.002			<0.002	
	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	シアン	0.01mg/L以下	<0.001					<0.001
	硝酸・亜硝酸態窒素	10mg/L以下	2.34	2.49	2.30	2.30	2.64	2.28
	フッ素	0.8mg/L以下	0.17	0.18	0.17	0.17	0.15	0.17
	ホウ素	1.0mg/L以下		0.07			0.05	
	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002			<0.0002	
	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.001			<0.001	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		<0.002			<0.002	
	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.001			<0.001	
	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	PFOA	0.00005mg/L以下	<0.000004			<0.000004		
	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002	
	クロロホルム	0.06mg/L以下		<0.001			<0.001	
	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.002			<0.002	
	シクロメタタン	0.1mg/L以下		<0.001			<0.001	
	臭素酸	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		<0.004			<0.004	
	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.002			<0.002	
	フロモシクロメタン	0.03mg/L以下		<0.001			<0.001	
	フロモホルム	0.09mg/L以下		<0.001			<0.001	
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<0.008			<0.008	
	亜鉛	1.0mg/L以下		<0.01			<0.01	
	アルミニウム	0.2mg/L以下		<0.01			<0.01	
	鉄	0.3mg/L以下		<0.01			<0.01	
	銅	1.0mg/L以下		<0.01			<0.01	
	ナトリウム	200mg/L以下		13.3			13.0	
	マグネシウム	0.05mg/L以下		<0.001			<0.001	
	塩化物イオン	200mg/L以下	9.1	9.0	9.0	8.9	8.9	8.9
	Ca,Mg等(硬度)	300mg/L以下		85			84	
	蒸発残留物	500mg/L以下			207		197	
	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				<0.02		
	シエンス	0.00001mg/L以下				<0.000001		
	2-MIB	0.00001mg/L以下				<0.000001		
	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下					<0.005	
	フェノール類	0.005mg/L以下				<0.0005		
	有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	pH	5.8 ~ 8.6	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
	臭	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	濁度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度	2度以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
水質管理目標設定項目	アンチモン	0.02mg/L以下		<0.0002			<0.0002	
	ウラン	0.002mg/L以下		<0.0002			<0.0002	
	ニッケル	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002	
	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下		<0.002			<0.002	
	トリクロロエタン	0.4mg/L以下		<0.001			<0.001	
	フタル酸シ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下					<0.008	
	亜塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	シクロアセトニトリル	0.01mg/L以下		<0.001				
	抱水クローラル	0.02mg/L以下		<0.001				
	農薬類	1以下		<0.01	<0.01		<0.01	
	残留塩素	1mg/L以下	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3
	Ca,Mg等(硬度)	10 ~ 100mg/L		85			84	
	マシカ	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	遊離炭酸	20mg/L以下	5.4					
	1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下		<0.001			<0.001	
独自項目	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下		<0.001			<0.001	
	臭気強度	3以下						
	蒸発残留物	30 ~ 200mg/L			207		197	
	濁度	1度以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
	pH	7.5 ~ 8.6	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
	ランゲリア指数	-1程度 ~ 0					-1.2	
	従属栄養細菌	2000個/mL以下		0				
	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下		<0.001			<0.001	
	アルミニウム	0.1mg/L以下		<0.01			<0.01	
	硫酸イオン	(mg/L)	37.4	37.1	37.3	37.4	34.0	37.5
	電気伝導率	(mS/m)	25.2	25.1	25.1	25.1	24.9	25.1
	カルシウム	(mg/L)		5.0			5.0	
	マグネシウム	(mg/L)		18.1			18.0	
	総硬度	(mg/L)	6.2	9.7			9.5	
	溶性ケイ酸	(mg/L)						
	総アルカリ度	(mg/L)					60	
独自項目	E6	—		0.008				
	ろ過検鏡	—	砂微量			異常なし		
	PFBSS	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFHxS	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFBA	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFPeA	(mg/L)	0.000004			<0.000004		
	PFHxA	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFHpA	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFNA	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFNA	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		

検査項目		水質基準	2026	2026	2026	2026	2026	2026
水質基準項目	気温	(℃)	4/14	5/12	6/2	7/14	8/11	9/8
	水温	(℃)	20.7	22.6	23.2	28.6	27.9	28.5
	一般細菌数	100個/mL以下	18.6	20.2	23.8	24.9	27.4	28.1
	大腸菌数	検出されないこと	0	0	0	0	0	0
	カドミウム	0.003mg/L以下	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	水銀	0.0005mg/L以下		<0.0003			<0.0003	<0.00005
	セレン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	鉛	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	ヒ素	0.01mg/L以下		0.001			0.001	
	六価クロム	0.02mg/L以下		0.002			<0.002	
	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	シアン	0.01mg/L以下	<0.001					<0.001
	硝酸・亜硝酸態窒素	10mg/L以下	3.94	3.91	3.84	3.89	3.85	3.91
	フッ素	0.8mg/L以下	0.21	0.22	0.23	0.21	0.20	0.21
	ホウ素	1.0mg/L以下		0.18			0.16	
	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002			<0.0002	
	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.001			<0.001	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		<0.002			<0.002	
	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.001			<0.001	
	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	PFOA	0.00005mg/L以下	<0.000004			<0.000004		
	ペーゼン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002	
	クロロホルム	0.06mg/L以下		<0.001			<0.001	
	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.002			<0.002	
	シクロメタン	0.1mg/L以下		<0.001			<0.001	
	臭素酸	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		<0.004			<0.004	
	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.002			<0.002	
	フロモシクロメタン	0.03mg/L以下		<0.001			<0.001	
	フロモホルム	0.09mg/L以下		<0.001			<0.001	
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<0.008			<0.008	
	亜鉛	1.0mg/L以下		<0.01			<0.01	
	アルミニウム	0.2mg/L以下		<0.01			<0.01	
	鉄	0.3mg/L以下		<0.01			<0.01	
	銅	1.0mg/L以下		<0.01			<0.01	
	ナトリウム	200mg/L以下		20.5			20.5	
	マグネシウム	0.05mg/L以下		<0.001			<0.001	
	塩化物イオン	200mg/L以下	14.7	14.7	15.3	14.8	14.8	15.4
	Ca,Mg等(硬度)	300mg/L以下		74			75	
	蒸発残留物	500mg/L以下			215		215	
	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				<0.02		
	シエン	0.00001mg/L以下				<0.000001		
	2-MIB	0.00001mg/L以下				<0.000001		
	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下					<0.005	
	フェノール類	0.005mg/L以下				<0.0005		
	有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	pH	5.8 ~ 8.6	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3
	臭	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	濁度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度	2度以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
水質管理目標設定項目	アンチモン	0.02mg/L以下		<0.0002			<0.0002	
	ウラン	0.002mg/L以下		0.0006			0.0005	
	ニッケル	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002	
	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下		<0.0002			<0.0002	
	トリエチン	0.4mg/L以下		<0.001			<0.001	
	フタル酸シ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下					<0.008	
	亜塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	シクロアセトニトリル	0.01mg/L以下		<0.001				
	抱水クローラル	0.02mg/L以下		<0.001				
	農薬類	1以下		<0.01	<0.01		<0.01	
	残留塩素	1mg/L以下	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2
	Ca,Mg等(硬度)	10 ~ 100mg/L		74			75	
	マシカ	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	遊離炭酸	20mg/L以下	5.6					
	1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下		<0.001			<0.001	
独自項目	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下		<0.001			<0.001	
	臭気強度	3以下						
	蒸発残留物	30 ~ 200mg/L			215		215	
	濁度	1度以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
	pH	7.5 ~ 8.5	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3
	ランゲリア指数	-1程度 ~ 0					-1.0	
	従属栄養細菌	2000個/mL以下		2				
	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下		<0.001			<0.001	
	アルミニウム	0.1mg/L以下		<0.01			<0.01	
	硫酸イオン	(mg/L)	8.8	8.8	8.7	9.8	9.5	9.4
	重炭酸イオン	(mg/L)	26.1	26.1	26.3	26.2	26.0	26.1
	カルシウム	(mg/L)		5.6			5.6	
	マグネシウム	(mg/L)		19.1			19.2	
	総硬度	(mg/L)	6.4	6.5			6.5	
	溶性ケイ酸	(mg/L)						
	総アルカリ度	(mg/L)					80	
独自項目	E260	—		0.008				
	ろ過検鏡	—	異常なし			異常なし		
	PFBSS	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFHxS	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFBA	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFPeA	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFHxA	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFHpA	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFNA	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFDA	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		

令和8年度(2026年度) 給水栓水毎月検査結果 ④島崎二丁目公園（配水系統：徳王）

検査項目		水質基準	2026	2026	2026	2026	2026	2026
水質基準項目	気温	(℃)	4/14	5/12	6/2	7/14	8/11	9/8
	水温	(℃)	20.3	22.7	22.5	28.1	29.8	29.3
	一般細菌数	100個/mL以下	19.2	20.0	22.7	23.5	24.8	24.9
	大腸菌数	検出されないこと	0	0	0	0	0	0
	カドミウム	0.003mg/L以下	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	水銀	0.0005mg/L以下		<0.0003			<0.0003	
	セレン	0.01mg/L以下						<0.00005
	鉛	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	ヒ素	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	六価クロム	0.02mg/L以下		0.001			0.001	
	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		<0.002			<0.002	
	シアン	0.01mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	硝酸・亜硝酸態窒素	10mg/L以下	<0.001	2.85	2.85	2.90	3.05	<0.001
	フッ素	0.8mg/L以下	0.33	0.34	0.31	0.35	0.32	0.33
	ホウ素	1.0mg/L以下		0.26			0.22	
	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002			<0.0002	
	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.001			<0.001	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		<0.002			<0.002	
	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.001			<0.001	
	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	PFOA	0.00005mg/L以下	0.000004			0.000004		
	PFOS	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002	
	クロロホルム	0.06mg/L以下		<0.001			<0.001	
	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.002			<0.002	
	シクロメタタン	0.1mg/L以下		<0.001			<0.001	
	臭素酸	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		<0.004			<0.004	
	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.002			<0.002	
	フロモシクロメタン	0.03mg/L以下		<0.001			<0.001	
	フロモホルム	0.09mg/L以下		<0.001			0.001	
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<0.008			<0.008	
	亜鉛	1.0mg/L以下		<0.01			<0.01	
	アルミニウム	0.2mg/L以下		<0.01			0.01	
	鉄	0.3mg/L以下		<0.01			<0.01	
	銅	1.0mg/L以下		<0.01			<0.01	
	ナトリウム	200mg/L以下		27.9			27.5	
	マグネシウム	0.05mg/L以下		<0.001			<0.001	
	塩化物イオン	200mg/L以下	23.5	24.0	23.2	23.8	24.4	23.9
	Ca,Mg等(硬度)	300mg/L以下		69			69	
	蒸発残留物	500mg/L以下			221		230	
	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				<0.02		
	シエンス	0.00001mg/L以下				<0.000001		
	2-MIB	0.00001mg/L以下				<0.000001		
	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下					<0.005	
	フェノール類	0.005mg/L以下			<0.0005			
	有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	pH	5.8 ~ 8.6	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5
	臭	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	濁度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度	2度以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
水質管理目標設定項目	検査項目	目標値						
	アンチモン	0.02mg/L以下		<0.0002			<0.0002	
	ウラン	0.002mg/L以下		0.0005			0.0005	
	ニッケル	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002	
	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下		<0.0002			<0.0002	
	トリクロロエタン	0.4mg/L以下		<0.001			<0.001	
	フタル酸シ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下					<0.008	
	亜塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	シクロアセトニトリル	0.01mg/L以下		<0.001				
	抱水クローラル	0.02mg/L以下		<0.001				
	農薬類	1以下		<0.01	<0.01		<0.01	
	残留塩素	1mg/L以下	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	Ca,Mg等(硬度)	10 ~ 100mg/L		69			69	
	マンガン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	遊離炭酸	20mg/L以下	2.6					
	1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下		<0.001			<0.001	
	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下		<0.001			<0.001	
	臭気強度	3以下						
	蒸発残留物	30 ~ 200mg/L			221		230	
	濁度	1度以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
独自項目	pH	7.5 ~ 8.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5
	ランゲリア指数	-1程度 ~ 0					-0.9	
	従属栄養細菌	2000個/mL以下		3			2	
	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下		<0.001			<0.001	
	アルミニウム	0.1mg/L以下		<0.01			0.01	
	硫酸イオン	(mg/L)	9.4	10.0	11.6	12.2	9.8	9.5
	電気伝導率	(mS/m)	28.0	28.6	28.4	28.3	28.4	28.2
	カルシウム	(mg/L)		5.8			5.8	
	マグネシウム	(mg/L)		17.9			17.8	
	総硬度	(mg/L)	2.9	5.9			5.9	
	溶性ケイ酸	(mg/L)						
	総アルカリ度	(mg/L)					78	
	E6	—		0.009				
	ろ過検鏡	—	異常なし			異常なし		
	PFBSS	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFHxS	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFBA	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFPeA	(mg/L)	<0.000004			0.000004		
	PFHxA	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFHpA	(mg/L)	0.000005			0.000005		
	PFNA	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		

検査項目		水質基準	2026 4/14	2026 5/12	2026 6/2	2026 7/14	2026 8/11	2026 9/8
水質基準項目	気温	(℃)	18.4	24.5	22.7	33.0	29.7	29.5
	水温	(℃)	19.4	21.2	23.9	25.4	26.7	26.5
	一般細菌数	100個/mL 以下	不検出	0	0	0	0	0
	大腸菌数	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	カドミウム	0.003mg/L 以下		<0.0003			<0.0003	
	水銀	0.0005mg/L 以下						<0.00005
	セレン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	鉛	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ヒ素	0.01mg/L 以下		0.002			0.002	
	六価クロム	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	亜硝酸態窒素	0.04mg/L 以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	シアン	0.01mg/L 以下	<0.001					<0.001
	硝酸・亜硝酸態窒素	10mg/L 以下	1.76	1.76	1.77	1.73	1.59	1.66
	フッ素	0.8mg/L 以下	0.17	0.17	0.17	0.17	0.16	0.17
	ホウ素	1.0mg/L 以下		0.07			0.07	
	四塩化炭素	0.002mg/L 以下		<0.0002			<0.0002	
	1,4-ジオキサン	0.05mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	ジクロロメタン	0.02mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	トリクロロエチレン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	トリクロロエチレン	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	PFOA	0.00005mg/L 以下	<0.000004			<0.000004		
	PFOS	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ベンゼン	0.01mg/L 以下						
	塩素酸	0.6mg/L 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	クロロ酢酸	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	クロロホルム	0.06mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ジクロロ酢酸	0.03mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	シクロメタノール	0.1mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	臭素	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	総トリハロメタン	0.1mg/L 以下		<0.004			<0.004	
	トリクロロ酢酸	0.03mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	フロモシクロメタノール	0.03mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	フロモホルム	0.09mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L 以下		<0.008			<0.008	
	亜鉛	1.0mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	アルミニウム	0.2mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	鉄	0.3mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	銅	1.0mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	ナトリウム	200mg/L 以下		23.7			22.5	
	マグネシウム	0.05mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	塩化物イオン	200mg/L 以下	12.2	11.9	12.0	12.0	11.6	11.9
	Ca,Mg等(硬度)	300mg/L 以下		67			69	
	蒸発残留物	500mg/L 以下			206		207	
	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L 以下				<0.02		
	シエン	0.00001mg/L 以下				<0.000001		
	2-MIB	0.00001mg/L 以下				<0.000001		
	非イオン界面活性剤	0.02mg/L 以下					<0.005	
	フェノール類	0.005mg/L 以下				<0.0005		
	有機物(TOC)	3mg/L 以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	pH	5.8 ~ 8.6	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5
	臭	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	濁度	5度 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度	2度 以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
水質管理目標設定項目	アミン	0.02mg/L 以下		<0.0002			<0.0002	
	アンモニア	0.002mg/L 以下		<0.0002			<0.0002	
	ニッケル	0.02mg/L 以下		<0.002			<0.002	
	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L 以下		<0.0002			<0.0002	
	トリクロロエタン	0.4mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	フタル酸シ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L 以下					<0.008	
	亜塩素酸	0.6mg/L 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	シクロアセトニトリル	0.01mg/L 以下		<0.001				
	抱水クローラル	0.02mg/L 以下		<0.001				
	農薬類	1 以下		<0.01	<0.01		<0.01	
	残留塩素	1mg/L 以下	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	Ca,Mg等(硬度)	10 ~ 100mg/L		67			69	
	マシ	0.01mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	遊離炭酸	20mg/L 以下	3.0					
	1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	臭気強度	3 以下						
	蒸発残留物	30 ~ 200mg/L			206		207	
	濁度	1度 以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
	pH	7.5 程度	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5
独自項目	ランゲリア指数	-1程度 ~ 0					-1.0	
	従属栄養細菌	2000個/mL 以下		41			10	
	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L 以下		<0.001			<0.001	
	アルミニウム	0.1mg/L 以下		<0.01			<0.01	
	硫酸イオン	(mg/L)	31.8	31.5	31.6	31.8	32.6	32.1
	重炭酸イオン	(mg/L)	26.5	26.5	26.5	26.5	26.4	26.4
	カルシウム	(mg/L)		7.0			7.0	
	マグネシウム	(mg/L)		12.3			12.8	
	総硬度	(mg/L)		8.9			9.1	
	酸性度	(mg/L)	3.4					
	消性ケイ酸	(mg/L)						
	総アルカリ度	(mg/L)					69	
	E260	—		0.017				
	ろ過検鏡	—	異常なし			異常なし		
	PFBS	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFHxS	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFBA	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFPeA	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFHxA	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFHpA	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFNA	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		

令和8年度(2026年度)給水栓水毎月検査結果 ⑥近津公民館 (配水系統：城山)

検査項目		水質基準	2026 4/15	2026 5/13	2026 6/3	2026 7/15	2026 8/12	2026 9/9
水質基準項目	気温	(℃)	18.6	20.6	24.2	28.4	26.5	28.3
	一般細菌数	100個/mL以下	18.6	20.7	23.8	25.7	28.0	27.9
	大腸菌	検出されないこと	0	0	0	0	0	0
	カドミウム	0.003mg/L以下	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	水銀	0.0005mg/L以下		<0.0003			<0.0003	
	セレン	0.01mg/L以下			<0.00005			<0.00005
	鉛	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	ヒ素	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	六価クロム	0.01mg/L以下		0.003			0.003	
	亜硝酸塩窒素	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002	
	シアン	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	硝酸・亜硝酸窒素	0.01mg/L以下	<0.001					<0.001
	フッ素	10mg/L以下	2.48	2.49	2.75	2.80	2.36	2.58
	ホウ素	0.8mg/L以下	0.18	0.19	0.17	0.17	0.18	0.17
	四塩化炭素	1.0mg/L以下		0.10			0.09	
	1,4-ジオキサン	0.002mg/L以下		<0.0002			<0.0002	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.05mg/L以下		<0.001			<0.001	
	ジクロロメタン	0.04mg/L以下		<0.002			<0.002	
	トリクロロエチレン	0.02mg/L以下		<0.001			<0.001	
	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	PFOA	0.01mg/L以下	<0.00004			<0.00004		
	ベンゼン	0.00005mg/L以下		<0.001			<0.001	
	塩素酸	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	クロロ酢酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	クロロホルム	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002	
	ジクロロ酢酸	0.06mg/L以下		<0.001			<0.001	
	シクロモクロメタン	0.03mg/L以下		<0.002			<0.002	
	臭素	0.1mg/L以下		<0.001			<0.001	
	総トリハロメタン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	トリクロロ酢酸	0.1mg/L以下		<0.004			<0.004	
	フロモシクロメタン	0.03mg/L以下		<0.002			<0.002	
	フロモホルム	0.03mg/L以下		<0.001			<0.001	
	ホルムアルデヒド	0.09mg/L以下		<0.001			0.001	
	亜鉛	0.08mg/L以下		<0.008			<0.008	
	アルミニウム	1.0mg/L以下		<0.01			<0.01	
	鉄	0.2mg/L以下		<0.01			<0.01	
	銅	0.3mg/L以下		<0.01			<0.01	
	ナトリウム	1.0mg/L以下		<0.01			<0.01	
	マグネシウム	200mg/L以下		20.7			19.4	
	塩化物イオン	0.05mg/L以下		<0.001			<0.001	
	Ca,Mg等(硬度)	200mg/L以下	13.2	12.6	11.1	11.8	12.3	12.7
	蒸発残留物	300mg/L以下		81			82	
	陰イオン界面活性剤	500mg/L以下			217		199	
	シエン	0.2mg/L以下	<0.02			<0.02		
	2-MIB	0.0001mg/L以下				<0.000001		
	非イオン界面活性剤	0.0001mg/L以下				<0.000001		
	フェノール類	0.02mg/L以下		<0.005			<0.005	
	有機物(TOC)	0.005mg/L以下	<0.0005			<0.0005		
	pH	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	臭	5.8～8.6	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3
	色	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	濁	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	塩素度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	硬度	2度以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
水質管理目標設定項目	アンチモン	目標値						
	ウラン	0.02mg/L以下		<0.0002			<0.0002	
	ニッケル	0.002mg/L以下		<0.0002			<0.0002	
	1,2-ジクロロエタン	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002	
	トリクロロエタン	0.004mg/L以下		<0.0002			<0.0002	
	フタル酸シ(2-エチルヘキシル)	0.4mg/L以下		<0.001			<0.001	
	亜塩素酸	0.08mg/L以下					<0.008	
	亜硫酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	シクロアセトニトリル	0.01mg/L以下		<0.001				
	抱水クローラル	0.02mg/L以下		<0.001				
	農薬類	1以下		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
	残留塩素	1mg/L以下	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2
	Ca,Mg等(硬度)	10～100mg/L		81			82	
	マシカ	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	遊離炭酸	20mg/L以下	4.8					
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下		<0.001			<0.001	
	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下		<0.001			<0.001	
	臭気強度	3以下						
	蒸発残留物	30～200mg/L			217		199	
	濁度	1度以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
独自項目	pH	7.5～8.5程度	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3
	ランゲリア指数	-1程度～0					-1.0	
	従属栄養細菌	2000個/mL以下		2			3	
	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下		<0.001			<0.001	
	アルミニウム	0.1mg/L以下		<0.01			<0.01	
	硫酸イオン	(mg/L)	32.4	32.0	32.8	31.5	33.8	30.9
	重炭酸イオン	(mg/L)	27.6	27.2	26.8	26.7	27.4	27.2
	カルシウム	(mg/L)		5.7			5.5	
	マグネシウム	(mg/L)		17.8			18.1	
	総硬度	(mg/L)	5.5	8.8			9.0	
	酸性度	(mg/L)						
	消性ケイ酸	(mg/L)						
	総アルカリ度	(mg/L)					69	
	E260	—		0.012				
	ろ過検鏡	—	異常なし			異常なし		
	PFBSS	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFHxS	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFBA	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFPeA	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFHxA	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFHpA	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFNA	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		

令和8年度(2026年度) 給水栓水毎月検査結果 ⑦沖西公園(配水系統: 万日山)

検査項目		水質基準	2026	2026	2026	2026	2026	2026
水質基準項目	気温	(℃)	4/14	5/12	6/2	7/14	8/11	9/8
	水温	(℃)	19.1	23.6	22.9	29.5	29.8	28.7
	一般細菌数	100個/mL以下	0	0	0	0	0	23.3
	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	カドミウム	0.003mg/L以下		<0.0003			<0.0003	
	水銀	0.0005mg/L以下						<0.00005
	セレン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	鉛	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	ヒ素	0.01mg/L以下		<0.001			0.001	
	六価クロム	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002	
	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	シアン	0.01mg/L以下	<0.001					<0.001
	硝酸・亜硝酸態窒素	10mg/L以下	2.41	2.39	2.18	1.21	2.57	1.12
	フッ素	0.8mg/L以下	0.11	0.11	0.11	0.07	0.16	0.07
	ホウ素	1.0mg/L以下		0.04			0.07	
	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002			<0.0002	
	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.001			<0.001	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		<0.002			<0.002	
	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.001			<0.001	
	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	PFOA	0.00005mg/L以下	<0.000004			<0.000004		
	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002	
	クロロホルム	0.06mg/L以下		<0.001			<0.001	
	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.002			<0.002	
	シクロメタン	0.1mg/L以下		<0.001			<0.001	
	臭素酸	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		<0.004			<0.004	
	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.002			<0.002	
	フロモシクロメタン	0.03mg/L以下		<0.001			<0.001	
	フロモホルム	0.09mg/L以下		<0.001			<0.001	
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<0.008			<0.008	
	亜鉛	1.0mg/L以下		<0.01			<0.01	
	アルミニウム	0.2mg/L以下		<0.01			<0.01	
	鉄	0.3mg/L以下		<0.01			<0.01	
	銅	1.0mg/L以下		<0.01			<0.01	
	ナトリウム	200mg/L以下		11.8			13.7	
	マグネシウム	0.05mg/L以下		<0.001			<0.001	
	塩化物イオン	200mg/L以下	8.1	7.9	7.6	6.5	9.4	6.4
	Ca,Mg等(硬度)	300mg/L以下		77			88	
	蒸発残留物	500mg/L以下			181		202	
	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				<0.02		
	シエン	0.0001mg/L以下				<0.000001		
	2-MIB	0.0001mg/L以下				<0.000001		
	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下					<0.005	
	フェノール類	0.005mg/L以下				<0.0005		
	有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	pH	5.8 ~ 8.6	7.3	7.2	7.3	7.2	7.4	7.5
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度	2度以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
水質管理目標設定項目	アミン	0.02mg/L以下		<0.0002			<0.0002	
	アンチモン	0.002mg/L以下		<0.0002			<0.0002	
	ニッケル	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002	
	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下		<0.002			<0.002	
	トリエチル	0.4mg/L以下		<0.001			<0.001	
	フタル酸シ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下					<0.008	
	亜塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	シクロアセトニトリル	0.01mg/L以下		<0.001				
	抱水クローラル	0.02mg/L以下		<0.001				
	農薬類	1以下		<0.01	<0.01		<0.01	
	残留塩素	1mg/L以下	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	Ca,Mg等(硬度)	10 ~ 100mg/L		77			88	
	マシカ	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	遊離炭酸	20mg/L以下	3.9					
	1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下		<0.001			<0.001	
独自項目	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下		<0.001			<0.001	
	臭気強度	3以下						
	蒸発残留物	30 ~ 200mg/L			181		202	
	濁度	1度以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
	pH	7.5 ~ 8.6	7.3	7.2	7.3	7.4	7.2	7.5
	ランゲリア指数	-1程度 ~ 0					-1.2	
	従属栄養細菌	2000個/mL以下		12			30	
	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下		<0.001			<0.001	
	アルミニウム	0.1mg/L以下		<0.01			<0.01	
	硫酸イオン	(mg/L)	24.8	25.0	23.0	11.3	37.0	9.9
	電気伝導率	(μS/m)	22.3	22.6	21.6	17.7	25.9	17.6
	カルシウム	(mg/L)		4.4			5.0	
	マグネシウム	(mg/L)		16.9			18.8	
	総硬度	(mg/L)	4.4	8.4			9.9	
	酸性	(mg/L)						
	中性	(mg/L)						
	総アルカリ度	(mg/L)					61	
	E6	—		0.014				
	ろ過検鏡	—	異常なし			サビ微量、砂少量		
	PFBSS	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFHxS	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFBA	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFPeA	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFHxA	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFHpA	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFNA	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		

令和8年度(2026年度) 給水栓水毎月検査結果 ⑧熊本市上下水道局（配水系統：健軍）

検査項目		水質基準	2026 4/13	2026 5/11	2026 6/1	2026 7/13	2026 8/10	2026 9/7
水質基準項目	気温	(℃)	19.6	25.0	30.3	33.1	32.4	30.5
	水温	(℃)	18.8	19.1	20.8	20.4	20.2	22.2
	一般細菌数	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0
	大腸菌数	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	カドミウム	0.003mg/L以下		<0.0003			<0.0003	
	水銀	0.0005mg/L以下			<0.00005			
	セレン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	鉛	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	ヒ素	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	六価クロム	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002	
	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	シアン	0.01mg/L以下	<0.001					<0.001
	硝酸・亜硝酸態窒素	10mg/L以下	3.52	3.46	3.47	3.57	3.64	3.60
	フッ素	0.8mg/L以下	0.13	0.15	0.13	0.13	0.13	0.13
	ホウ素	1.0mg/L以下		0.05			0.04	
	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002			<0.0002	
	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.001			<0.001	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		<0.002			<0.002	
	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.001			<0.001	
	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	PFOA	0.00005mg/L以下	<0.000004			<0.000004		
	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002	
	クロロホルム	0.06mg/L以下		<0.001			<0.001	
	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.002			<0.002	
	シクロメタタン	0.1mg/L以下		<0.001			<0.001	
	臭素	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		<0.004			<0.004	
	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.002			<0.002	
	フロモシクロメタン	0.03mg/L以下		<0.001			<0.001	
	フロモホルム	0.09mg/L以下		<0.001			<0.001	
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<0.008			<0.008	
	亜鉛	1.0mg/L以下		<0.01			<0.01	
	アルミニウム	0.2mg/L以下		<0.01			<0.01	
	鉄	0.3mg/L以下		<0.01			<0.01	
	銅	1.0mg/L以下		<0.01			<0.01	
	ナトリウム	200mg/L以下		12.7			12.6	
	マグネシウム	0.05mg/L以下		<0.001			<0.001	
	塩化物イオン	200mg/L以下	9.6	9.5	9.6	9.5	9.5	9.5
	Ca,Mg等(硬度)	300mg/L以下		86			85	
	蒸発残留物	500mg/L以下			204		193	
	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02					
	シエン	0.00001mg/L以下				<0.000001		
	2-MIB	0.00001mg/L以下				<0.000001		
	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<0.005				
	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005					
	有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	pH	5.8～8.6	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.0
	臭	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	濁度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度	2度以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
水質管理目標設定項目	検査項目	目標値						
	アンチモン	0.02mg/L以下		<0.0002			<0.0002	
	ウラン	0.002mg/L以下		<0.0002			<0.0002	
	ニッケル	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002	
	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下		<0.002			<0.002	
	トリクロロエタン	0.4mg/L以下		<0.0001			<0.001	
	フタル酸シ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下					<0.008	
	亜塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	シクロアセトニトリル	0.01mg/L以下		<0.001				
	抱水クローラル	0.02mg/L以下		<0.001				
	農薬類	1以下		<0.01	<0.01		<0.01	
	残留塩素	1mg/L以下	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2
	Ca,Mg等(硬度)	10～100mg/L		86			85	
	マシカ	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	遊離炭酸	20mg/L以下	10					
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下		<0.001			<0.001	
	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下		<0.001			<0.001	
独自項目	臭気強度	3以下						
	蒸発残留物	30～200mg/L			204		193	
	濁度	1度以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
	pH	7.5程度	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.0
	ランゲリア指数	-1程度～0					-1.3	
	従属栄養細菌	2000個/mL以下		8			10	
	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下		<0.001			<0.001	
	アルミニウム	0.1mg/L以下		<0.01			<0.01	
	硫酸イオン	(mg/L)	28.7	28.4	28.3	27.5	26.5	26.3
	重炭酸イオン	(mg/L)	24.6	24.0	23.8	24.2	24.2	24.1
	カルシウム	(mg/L)		4.9			4.8	
	マグネシウム	(mg/L)		18.7			18.6	
	総硬度	(mg/L)	12	9.5			9.3	
	溶性ケイ酸	(mg/L)						
	総アルカリ度	(mg/L)					65	
	エーテル	—		0.008				
	ろ過検鏡	—	異常なし			異常なし		
独自項目	PFBSS	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFHxS	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFBA	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFPeA	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFHxA	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFHpA	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFNA	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		

令和8年度(2026年度) 給水栓水毎月検査結果 ㊟大窪城ヶ平西公園 (配水系統：岩倉山)									
検査項目		水質基準	2026 4/14	2026 5/12	2026 6/2	2026 7/14	2026 8/11	2026 9/8	
水質基準項目	気水	温度(℃)	19.5	24.5	22.4	33.3	31.4	29.7	
	一般細菌	100個/L以下	19.2	20.8	23.2	24.5	26.2	26.6	
	大腸菌	0以下	0	0	0	0	0	0	
	カドミウム	検出されないと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
	水銀	0.0005mg/L以下							
	セレン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001		
	ヒ素	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001		
	六価クロム	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002		
	亜硝酸根	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	
	シアン酸根	0.01mg/L以下	<0.001				<0.001	<0.001	
	硝酸・亜硝酸根	1.0mg/L以下	4.91	4.88	4.73	4.94	5.32	5.27	
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.06	0.06	0.06	0.05	<0.05	<0.05	
	銅	1.0mg/L以下		0.09			0.05		
	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002			<0.0002		
	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.001			<0.001		
	シクロロキサレン	0.04mg/L以下		<0.002			<0.002		
	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.001			<0.001		
	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001		
	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001		
	PFOA	0.00005mg/L以下	<0.000004			<0.000004			
	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001		
	塩素	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	
	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002		
	クロロホルム	0.05mg/L以下		<0.001			<0.001		
	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.002			<0.002		
	ジクロロメタン	0.1mg/L以下		<0.001			<0.001		
	臭素	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001		
	総トリクロロメタン	0.1mg/L以下		<0.004			<0.004		
	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.002			<0.002		
	フロロシクロロメタン	0.03mg/L以下		<0.001			<0.001		
	プロモホルム	0.09mg/L以下		<0.001			<0.001		
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<0.008			<0.008		
	亜鉛	1.0mg/L以下		<0.01			<0.01		
	アルミニウム	1.2mg/L以下		<0.01			<0.01		
	鉄	0.3mg/L以下		<0.01			<0.01		
	銅	1.0mg/L以下		<0.01			<0.01		
ナトリウム	200mg/L以下		14.6			13.2			
マンガン	0.05mg/L以下		<0.001			<0.001			
塩化物イオン	200mg/L以下	8.8	8.8	8.9	8.6	8.4	8.5		
Ca、Mg等(硬度)	300mg/L以下		78			78			
蒸発残渣	500mg/L以下			204		189			
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				<0.000001				
ジエチルエーテル	0.0001mg/L以下				<0.000001				
2-MB	0.00001mg/L以下								
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下								
フエノール類	0.005mg/L以下								
有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3		
pH	5.8 ~ 8.6	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4		
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
色度	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
濁度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.				

令和8年度(2026年度) 給水栓水毎月検査結果 ⑩西梶尾水源地（配水系統：西梶尾）

検査項目		水質基準	2026	2026	2026	2026	2026	2026
水質基準項目	気温	(℃)	4/14	5/12	6/2	7/14	8/11	9/8
	水温	(℃)	19.6	25.7	21.2	33.0	30.4	30.0
	一般細菌数	100個/mL以下	18.6	18.8	19.7	21.1	20.9	20.3
	大腸菌数	検出されないこと	0	0	0	0	0	0
	カドミウム	0.003mg/L以下	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	水銀	0.0005mg/L以下		<0.0003			<0.0003	
	セレン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	鉛	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	ヒ素	0.01mg/L以下		0.001			0.001	
	六価クロム	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002	
	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	シアン	0.01mg/L以下	<0.001					<0.001
	硝酸・亜硝酸態窒素	10mg/L以下	5.69	5.63	5.64	5.60	5.40	5.50
	フッ素	0.8mg/L以下	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	ホウ素	1.0mg/L以下		<0.02			<0.02	
	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002			<0.0002	
	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.001			<0.001	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		<0.002			<0.002	
	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.001			<0.001	
	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	PFOA	0.00005mg/L以下	<0.000004			<0.000004		
	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002	
	クロロホルム	0.06mg/L以下		<0.001			<0.001	
	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.002			<0.002	
	シクロメタタン	0.1mg/L以下		<0.001			<0.001	
	臭素酸	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		<0.004			<0.004	
	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.002			<0.002	
	フロモシクロメタタン	0.03mg/L以下		<0.001			<0.001	
	フロモホルム	0.09mg/L以下		<0.001			<0.001	
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<0.008			<0.008	
	亜鉛	1.0mg/L以下		<0.01			<0.01	
	アルミニウム	0.2mg/L以下		<0.01			<0.01	
	鉄	0.3mg/L以下		<0.01			<0.01	
	銅	1.0mg/L以下		<0.01			<0.01	
	ナトリウム	200mg/L以下		14.7			14.6	
	マグネシウム	0.05mg/L以下		<0.001			<0.001	
	塩化物イオン	200mg/L以下	11.4	11.3	11.2	11.4	11.1	11.3
	Ca,Mg等(硬度)	300mg/L以下		70			70	
	蒸発残留物	500mg/L以下			233		212	
	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						
	シエン	0.00001mg/L以下				<0.000001		
	2-MIB	0.00001mg/L以下				<0.000001		
	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						
	フェノール類	0.005mg/L以下						
	有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	ρH	5.8 ~ 8.6	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度	2度以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
水質管理目標設定項目	検査項目	目標値						
	アンチモン	0.02mg/L以下		<0.0002			<0.0002	
	ウラン	0.002mg/L以下		0.0002			0.0002	
	ニッケル	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002	
	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下		<0.0002			<0.0002	
	トリクロロエタン	0.4mg/L以下		<0.001			<0.001	
	フタル酸シ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下					<0.008	
	亜塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	シクロアセトニトリル	0.01mg/L以下		<0.001				
	抱水クローラル	0.02mg/L以下		<0.001				
	農薬類	1以下		<0.01	<0.01		<0.01	
	残留塩素	1mg/L以下	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3
	Ca,Mg等(硬度)	10 ~ 100mg/L		70			70	
	マンガン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	遊離炭酸	20mg/L以下	9.3					
	1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下		<0.001			<0.001	
	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下		<0.001			<0.001	
	臭気強度	3以下						
	蒸発残留物	30 ~ 200mg/L			233		212	
	濁度	1度以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
独自項目	ρH	7.5 程度	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1
	ランゲリア指数	-1程度 ~ 0					-1.4	
	従属栄養細菌	2000個/mL以下		1				
	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下		<0.001			<0.001	
	アルミニウム	0.1mg/L以下		<0.01			<0.01	
	硫酸イオン	(mg/L)	14.0	14.0	14.0	14.1	13.8	13.9
	重炭酸イオン	(mg/L)	23.8	23.8	23.9	23.8	23.7	23.5
	カルシウム	(mg/L)		7.5			7.5	
	マグネシウム	(mg/L)		17.7			17.6	
	総硬度	(mg/L)	11	6.3			6.3	
	溶性ケイ酸	(mg/L)						
	総アルカリ度	(mg/L)					61	
	E6	—		0.011				
	ろ過検鏡	—	サビ微量			サビ微量		
	PFBSS	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFHxS	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFBA	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFPeA	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFHxA	(mg/L)	0.000004			<0.000004		
	PFHpA	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFNA	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		

令和8年度(2026年度) 給水栓水毎月検査結果 ①寂心緑地(配水系統:和泉)

検査項目		水質基準	2026 4/15	2026 5/13	2026 6/3	2026 7/15	2026 8/12	2026 9/9
水質基準項目	気温	(℃)	17.8	19.7	22.9	26.2	27.0	26.4
	水温	(℃)	17.0	20.3	24.1	26.9	26.7	29.9
	一般細菌数	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0
	大腸菌数	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	カドミウム	0.003mg/L以下		<0.0003			<0.0003	
	水銀	0.0005mg/L以下						
	セレン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	鉛	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	ヒ素	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	六価クロム	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002	
	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	シアン	0.01mg/L以下	<0.001					<0.001
	硝酸・亜硝酸態窒素	10mg/L以下	4.89	4.82	4.68	5.09	5.33	5.31
	フッ素	0.8mg/L以下	0.06	0.06	0.06	0.05	<0.05	<0.05
	ホウ素	1.0mg/L以下		0.09			0.05	
	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002			<0.0002	
	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.001			<0.001	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		<0.002			<0.002	
	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.001			<0.001	
	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	PFOA	0.00005mg/L以下	<0.000004			<0.000004		
	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002	
	クロロホルム	0.06mg/L以下		<0.001			<0.001	
	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.002			<0.002	
	シクロメタン	0.1mg/L以下		<0.001			<0.001	
	臭素酸	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		<0.004			<0.004	
	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.002			<0.002	
	フロモシクロメタン	0.03mg/L以下		<0.001			<0.001	
	フロモホルム	0.09mg/L以下		0.001			0.002	
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<0.008			<0.008	
	亜鉛	1.0mg/L以下		<0.01			<0.01	
	アルミニウム	0.2mg/L以下		<0.01			<0.01	
	鉄	0.3mg/L以下		<0.01			<0.01	
	銅	1.0mg/L以下		<0.01			<0.01	
	ナトリウム	200mg/L以下		14.7			13.3	
	マグネシウム	0.05mg/L以下		<0.001			<0.001	
	塩化物イオン	200mg/L以下	8.8	8.8	8.9	8.6	8.4	8.5
	Ca,Mg等(硬度)	300mg/L以下		78			80	
	蒸発残留物	500mg/L以下			201		187	
	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					<0.01	
	シエン	0.00001mg/L以下				<0.000001		
	2-MIB	0.00001mg/L以下				<0.000001		
	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						
	フェノール類	0.005mg/L以下						
	有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	pH	5.8 ~ 8.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度	2度以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
水質管理目標設定項目	アミン	0.02mg/L以下		<0.0002			<0.0002	
	アンモニア	0.002mg/L以下		0.0005			0.0004	
	ニッケル	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002	
	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下		<0.0002			<0.0002	
	トリクロロエタン	0.4mg/L以下		<0.001			<0.001	
	フタル酸シ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下					<0.008	
	亜塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	シクロアセトニトリル	0.01mg/L以下		<0.001				
	抱水クローラル	0.02mg/L以下		<0.001				
	農薬類	1以下		<0.01	<0.01		<0.01	
	残留塩素	1mg/L以下	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3
	Ca,Mg等(硬度)	10 ~ 100mg/L		78			80	
	マシカ	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	遊離炭酸	20mg/L以下	1.6					
	1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下		<0.001			<0.001	
	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下		<0.001			<0.001	
	臭気強度	3以下						
	蒸発残留物	30 ~ 200mg/L			201		187	
	濁度	1度以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
独自項目	pH	7.5 ~ 8.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5
	ランゲリア指数	-1程度 ~ 0					-0.7	
	従属栄養細菌	2000個/mL以下		10			2	
	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下		<0.001			<0.001	
	アルミニウム	0.1mg/L以下		<0.01			<0.01	
	硫酸イオン	(mg/L)	8.8	9.0	9.1	9.8	8.3	10.1
	重炭酸イオン	(mg/L)	23.6	23.9	24.0	24.0	23.8	24.0
	カルシウム	(mg/L)		19.3			5.3	
	マグネシウム	(mg/L)		7.1			7.2	
	総硬度	(mg/L)	1.9					
	溶性ケイ酸	(mg/L)						
	総アルカリ度	(mg/L)					74	
	EC	—		0.011				
	ろ過検鏡	—	異常なし			異常なし		
	PFS	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFHxS	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFBA	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFPeA	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFHxA	(mg/L)	0.000004			<0.000004		
	PFHpA	(mg/L)	0.000004			<0.000004		
	PFNA	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		

検査項目		水質基準	2026	2026	2026	2026	2026	2026
水質基準項目	気温	(℃)	4/14	5/12	6/2	7/14	8/11	9/8
	水温	(℃)	18.6	26.7	22.4	31.5	29.2	31.6
	一般細菌数	100個/mL以下	18.0	20.5	22.2	24.9	25.8	24.9
	大腸菌数	検出されないこと	0	0	0	0	0	0
	カドミウム	0.003mg/L以下	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	水銀	0.0005mg/L以下		<0.0003			<0.0003	
	セレン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	鉛	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	ヒ素	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	六価クロム	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002	
	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	シアン	0.01mg/L以下	<0.001					<0.001
	硝酸・亜硝酸態窒素	10mg/L以下	5.12	5.25	5.26	5.40	5.38	5.37
	フッ素	0.8mg/L以下	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	ホウ素	1.0mg/L以下		0.04			0.02	
	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002			<0.0002	
	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.001			<0.001	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		<0.002			<0.002	
	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.001			<0.001	
	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	PFOA	0.00005mg/L以下	0.000014			0.000015		
	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002	
	クロロホルム	0.06mg/L以下		<0.001			<0.001	
	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.002			<0.002	
	シクロメタタン	0.1mg/L以下		<0.001			<0.001	
	臭素酸	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		<0.004			<0.004	
	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.002			<0.002	
	フロモシクロメタタン	0.03mg/L以下		<0.001			<0.001	
	フロモホルム	0.09mg/L以下		<0.001			<0.001	
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<0.008			<0.008	
	亜鉛	1.0mg/L以下		<0.01			<0.01	
	アルミニウム	0.2mg/L以下		<0.01			<0.01	
	鉄	0.3mg/L以下		<0.01			<0.01	
	銅	1.0mg/L以下		<0.01			<0.01	
	ナトリウム	200mg/L以下		12.3			11.8	
	マグネシウム	0.05mg/L以下		<0.001			<0.001	
	塩化物イオン	200mg/L以下	8.6	8.6	8.6	8.6	8.4	8.5
	Ca,Mg等(硬度)	300mg/L以下		70			70	
	蒸発残留物	500mg/L以下			205		202	
	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						
	シエン	0.00001mg/L以下				<0.000001		
	2-MIB	0.00001mg/L以下				<0.000001		
	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						
	フェノール類	0.005mg/L以下						
	有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	pH	5.8 ~ 8.6	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4
	臭	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	濁度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度	2度以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
水質管理目標設定項目	検査項目	目標値						
	アンチモン	0.02mg/L以下		<0.0002			<0.0002	
	ウラン	0.002mg/L以下		0.0002			0.0002	
	ニッケル	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002	
	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下		<0.0002			<0.0002	
	トリエチン	0.4mg/L以下		<0.001			<0.001	
	フタル酸シ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下					<0.008	
	亜塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	シクロアセトニトリル	0.01mg/L以下		<0.001				
	抱水クローラル	0.02mg/L以下		<0.001				
	農薬類	1以下		<0.1	<0.01		<0.01	
	残留塩素	1mg/L以下	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3
	Ca,Mg等(硬度)	10 ~ 100mg/L		70			70	
	マンガン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	遊離炭酸	20mg/L以下	1.9					
	1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下		<0.001			<0.001	
	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下		<0.001			<0.001	
	臭気強度	3以下						
	蒸発残留物	30 ~ 200mg/L			205		202	
	濁度	1度以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
独自項目	pH	7.5 ~ 8.5程度	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4
	ランゲリア指数	-1程度 ~ 0		2			-1.0	
	従属栄養細菌	2000個/mL以下		<0.001			<0.001	
	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下		<0.001			<0.001	
	アルミニウム	0.1mg/L以下		<0.01			<0.01	
	硫酸イオン	(mg/L)	9.6	10.1	10.1	10.4	9.8	10.6
	電気伝導率	(μS/m)	21.0	21.7	21.7	21.7	21.6	21.6
	カルシウム	(mg/L)		5.2			5.2	
	リシウム	(mg/L)		17.5			17.5	
	マグネシウム	(mg/L)		6.4			6.4	
	総酸度	(mg/L)	2.2					
	溶性ケイ酸	(mg/L)						
	総アルカリ度	(mg/L)					60	
	E260	—		0.010				
	ろ過検鏡	—	異常なし			異常なし		
	PFBSS	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFBHS	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFBPA	(mg/L)	0.000005			0.000005		
	PFBPA	(mg/L)	0.000011			0.000011		
	PFBHA	(mg/L)	0.000018			0.000013		
	PFBPA	(mg/L)	0.000017			0.000018		
	PFBNA	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		

令和8年度(2026年度)給水栓水毎月検査結果 ⑬鶴の原垣の外公園(配水系統：鶴羽田)

検査項目		水質基準	2026 4/14	2026 5/12	2026 6/2	2026 7/14	2026 8/11	2026 9/8
水質基準項目	気温	(℃)	20.1	25.3	22.1	31.5	31.6	31.0
	水温	(℃)	19.8	20.7	22.4	22.8	24.0	23.1
	一般細菌数	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0
	大腸菌数	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	カドミウム	0.003mg/L以下		<0.0003			<0.0003	
	水銀	0.0005mg/L以下						
	セレン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	鉛	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	ヒ素	0.01mg/L以下		0.001			0.001	
	六価クロム	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002	
	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	シアン	0.01mg/L以下	<0.001					<0.001
	硝酸・亜硝酸態窒素	10mg/L以下	4.68	4.63	4.62	4.87	5.03	5.40
	フッ素	0.8mg/L以下	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.08
	ホウ素	1.0mg/L以下		0.14			0.11	
	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002			<0.0002	
	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.001			<0.001	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		<0.002			<0.002	
	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.001			<0.001	
	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	PFOA	0.00005mg/L以下	<0.000004			<0.000004		
	PFOS	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002	
	クロロホルム	0.06mg/L以下		<0.001			<0.001	
	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.002			<0.002	
	シクロメタタン	0.1mg/L以下		<0.001			<0.001	
	臭素酸	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		<0.004			<0.004	
	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.002			<0.002	
	フロモシクロメタン	0.03mg/L以下		<0.001			<0.001	
	フロモホルム	0.09mg/L以下		0.001			<0.001	
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<0.008			<0.008	
	亜鉛	1.0mg/L以下		<0.01			<0.01	
	アルミニウム	0.2mg/L以下		<0.01			<0.01	
	鉄	0.3mg/L以下		0.01			0.01	
	銅	1.0mg/L以下		<0.01			<0.01	
	ナトリウム	200mg/L以下		20.5			19.0	
	マグネシウム	0.05mg/L以下		0.002			0.002	
	塩化物イオン	200mg/L以下	16.6	16.0	16.2	14.0	15.4	13.0
	Ca,Mg等(硬度)	300mg/L以下		80			79	
	蒸発残留物	500mg/L以下			222		218	
	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						
	シエン	0.00001mg/L以下				<0.000001		
	2-MIB	0.00001mg/L以下				<0.000001		
	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						
	フェノール類	0.005mg/L以下						
	有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	色	5.8 ~ 8.6	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
	臭	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	pH	5度 ~ 8度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度	2度以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
水質管理目標設定項目	アミン	0.02mg/L以下		<0.0002			<0.0002	
	アンモニア	0.002mg/L以下		0.0007			0.0007	
	ニッケル	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002	
	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下		<0.0002			<0.0002	
	トリクロロエタン	0.4mg/L以下		<0.001			<0.001	
	フタル酸シ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下					<0.008	
	亜塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	シクロアセトニトリル	0.01mg/L以下		<0.001				
	抱水クローラル	0.02mg/L以下		<0.001				
	農薬類	1以下		<0.01	<0.01		<0.01	
	残留塩素	1mg/L以下	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3
	Ca,Mg等(硬度)	10 ~ 100mg/L		80			79	
	マシカ	0.01mg/L以下		0.002			0.002	
	遊離炭酸	20mg/L以下	4.3					
	1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下		<0.001			<0.001	
	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下		<0.001			<0.001	
	臭気強度	3以下						
	蒸発残留物	30 ~ 200mg/L			222		218	
	濁度	1度以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
独自項目	pH	7.5 ~ 8.5程度	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
	ランゲリア指数	-1程度 ~ 0					-0.9	
	従属栄養細菌	2000個/mL以下		3			30	
	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下		<0.001			<0.001	
	アルミニウム	0.1mg/L以下		<0.01			<0.01	
	硫酸イオン	(mg/L)	9.7	10.2	10.4	10.7	9.3	10.2
	重炭酸イオン	(mg/L)	27.0	27.4	27.4	26.2	26.6	26.0
	カルシウム	(mg/L)		6.1			5.9	
	マグネシウム	(mg/L)		20.1			19.8	
	総硬度	(mg/L)	4.9	7.3			7.2	
	酸性度	(mg/L)						
	中性度	(mg/L)						
	総アルカリ度	(mg/L)					77	
	E6	—		0.015				
	ろ過検鏡	—	サビ・鉄バク			サビ・鉄バク		
独自項目	PFBS	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFHxS	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFBA	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFPeA	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFHxA	(mg/L)	0.000005			<0.000004		
	PFHpA	(mg/L)	0.000005			0.000004		
	PFNA	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		

令和8年度(2026年度) 給水栓水毎月検査結果 ⑭小川内公園 (配水系統：川床)

検査項目		水質基準	2026	2026	2026	2026	2026	2026
水質基準項目	気温	(℃)	4/15	5/13	6/3	7/15	8/12	9/9
	水温	(℃)	18.5	21.0	23.6	29.2	29.3	28.0
	一般細菌数	100個/mL以下	18.4	21.8	27.0	30.8	32.4	31.9
	大腸菌	検出されないこと	0	0	0	0	0	0
	カドミウム	0.003mg/L以下	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	水銀	0.0005mg/L以下		<0.0003			<0.0003	<0.00005
	セレン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	鉛	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	ヒ素	0.01mg/L以下		0.003			0.002	
	六価クロム	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002	
	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	シアン	0.01mg/L以下	<0.001					<0.001
	硝酸・亜硝酸態窒素	10mg/L以下	2.94	2.39	2.59	2.74	2.17	2.89
	フッ素	0.8mg/L以下	<0.05	0.17	0.17	0.17	0.18	<0.05
	ホウ素	1.0mg/L以下		0.10			0.09	
	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002			<0.0002	
	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.001			<0.001	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		<0.002			<0.002	
	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.001			<0.001	
	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	PFOA	0.00005mg/L以下	<0.000004			<0.000004		
	ペーゼン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002	
	クロロホルム	0.06mg/L以下		<0.001			<0.001	
	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.002			<0.002	
	シクロクロメタン	0.1mg/L以下		0.002			0.003	
	臭素酸	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.005			0.007	
	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.002			<0.002	
	フロモシクロメタン	0.03mg/L以下		0.001			0.002	
	フロモホルム	0.09mg/L以下		0.002			0.002	
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<0.008			<0.008	
	亜鉛	1.0mg/L以下		0.01			0.01	
	アルミニウム	0.2mg/L以下		<0.01			<0.01	
	鉄	0.3mg/L以下		0.01			0.02	
	銅	1.0mg/L以下		<0.01			<0.01	
	ナトリウム	200mg/L以下		21.5			20.7	
	マangan	0.05mg/L以下		<0.001			<0.001	
	塩化物イオン	200mg/L以下	5.1	13.0	11.9	11.9	12.6	6.4
	Ca,Mg等(硬度)	300mg/L以下		80			81	
	蒸発残留物	500mg/L以下			214		210	
	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				<0.02		
	シエン	0.0001mg/L以下				<0.000001		
	2-MIB	0.0001mg/L以下				<0.000001		
	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下					<0.005	
	フェノール類	0.005mg/L以下				<0.0005		
	有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	pH	5.8 ~ 8.6	7.7	7.6	7.6	7.5	7.6	7.7
	臭	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	濁度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度	2度以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
水質管理目標設定項目	検査項目	目標値						
	アンチモン	0.02mg/L以下		<0.0002			<0.0002	
	ウラン	0.002mg/L以下		<0.0002			<0.0002	
	ニッケル	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002	
	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下		<0.0002			<0.0002	
	トリクロロエタン	0.4mg/L以下		<0.001			0.001	
	フタル酸シ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下					<0.008	
	亜塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	シクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下		<0.001				
	抱水クローラル	0.02mg/L以下		<0.001				
	農薬類	1以下		<0.01	<0.01		<0.01	
	残留塩素	1mg/L以下	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2
	Ca,Mg等(硬度)	10 ~ 100mg/L		80			81	
	マangan	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	遊離炭酸	20mg/L以下	0.9					
独自項目	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下		<0.001			<0.001	
	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下		<0.001			<0.001	
	臭気強度	3以下						
	蒸発残留物	30 ~ 200mg/L			214		210	
	濁度	1度以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
	pH	7.5 ~ 8.6	7.7	7.6	7.6	7.5	7.6	7.7
	ランゲリア指数	-1程度 ~ 0					-0.7	
	従属栄養細菌	2000個/mL以下		30			9	
	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下		<0.001			<0.001	
	アルミニウム	0.1mg/L以下		<0.01			<0.01	
	硫酸イオン	(mg/L)	5.9	32.1	32.5	31.6	34.6	10.0
	重炭酸イオン	(mg/L)	15.4	27.6	27.1	27.1	27.8	16.5
	カルシウム	(mg/L)		17.4			17.7	
	マグネシウム	(mg/L)		8.8			9.0	
	総硬度	(mg/L)	1.0					
	溶性ケイ酸	(mg/L)						
	総アルカリ度	(mg/L)					70	
	E6	—		0.016				
	ろ過検鏡	—	異常なし			異常なし		
	PFBSS	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFHxS	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFBA	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFPeA	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFHxA	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFHpA	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFNA	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		

令和8年度(2026年度) 給水栓水毎月検査結果 ⑮白浜公民館 (配水系統：白浜)

検査項目		水質基準	2026 4/15	2026 5/13	2026 6/3	2026 7/15	2026 8/12	2026 9/9
水質基準項目	気温	(℃)	18.6	22.1	25.0	29.0	30.2	29.4
	水温	(℃)	18.1	20.1	23.8	26.7	28.3	27.4
	一般細菌数	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0
	大腸菌数	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	カドミウム	0.003mg/L以下		<0.0003			<0.0003	
	水銀	0.0005mg/L以下						<0.00005
	セレン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	鉛	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	ヒ素	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	六価クロム	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002	
	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	シアン	0.01mg/L以下	<0.001					<0.001
	硝酸・亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.81	1.77	1.79	1.99	1.96	2.22
	フッ素	0.8mg/L以下	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.06	<0.05
	ホウ素	1.0mg/L以下		<0.02			0.03	
	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002			<0.0002	
	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.001			<0.001	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		<0.002			<0.002	
	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.001			<0.001	
	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	PFOA	0.00005mg/L以下	<0.000004			<0.000004		
	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.08	0.09
	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002	
	クロロホルム	0.06mg/L以下		<0.001			<0.001	
	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.002			<0.002	
	シクロクロメタン	0.1mg/L以下		<0.001			0.001	
	臭素	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		<0.004			<0.004	
	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.002			<0.002	
	フロモシクロメタン	0.03mg/L以下		<0.001			<0.001	
	フロモホルム	0.09mg/L以下		<0.001			<0.001	
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<0.008			<0.008	
	亜鉛	1.0mg/L以下		<0.01			<0.01	
	アルミニウム	0.2mg/L以下		<0.01			<0.01	
	鉄	0.3mg/L以下		<0.01			<0.01	
	銅	1.0mg/L以下		<0.01			<0.01	
	ナトリウム	200mg/L以下		6.5			10.3	
	マグネシウム	0.05mg/L以下		<0.001			<0.001	
	塩化物イオン	200mg/L以下	5.0	4.9	4.9	5.3	7	5.4
	Ca,Mg等(硬度)	300mg/L以下		40			52	
	蒸発残留物	500mg/L以下			115		141	
	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				<0.02		
	シエン	0.00001mg/L以下				<0.000001		
	2-MIB	0.00001mg/L以下				<0.000001		
	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下					<0.005	
	フェノール類	0.005mg/L以下				<0.0005		
	有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	pH	5.8～8.6	8.0	8.0	7.9	8	7.8	7.9
	臭	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	濁度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度	2度以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
水質管理目標設定項目	検査項目	目標値						
	アンチモン	0.02mg/L以下		<0.0002			<0.0002	
	ウラン	0.002mg/L以下		<0.0002			<0.0002	
	ニッケル	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002	
	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下		<0.0002			<0.0002	
	トリクロロエタン	0.4mg/L以下		<0.001			<0.001	
	フタル酸シ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下					<0.008	
	亜塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	シクロアセトニトリル	0.01mg/L以下		<0.001				
	抱水クローラル	0.02mg/L以下		<0.001				
	農薬類	1以下		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
	残留塩素	1mg/L以下	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2
	Ca,Mg等(硬度)	10～100mg/L		40			52	
	マンガン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	遊離炭酸	20mg/L以下	<0.5					
	1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下		<0.001			<0.001	
	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下		<0.001			<0.001	
	臭気強度	3以下						
	蒸発残留物	30～200mg/L			115		141	
	濁度	1度以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
独自項目	pH	7.5～8.5程度	8.0	8.0	7.9	8.0	7.8	7.9
	ランゲリア指数	-1程度～0		20			-0.8	
	従属栄養細菌	2000個/mL以下		<0.001			<0.001	
	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下		<0.001			<0.001	
	アルミニウム	0.1mg/L以下		<0.01			<0.01	
	硫酸イオン	(mg/L)	3.9	3.9	4.0	5.3	12.0	5.9
	重炭酸イオン	(mg/L)	11.9	11.8	12.0	13.0	16.4	13.6
	カルシウム	(mg/L)		2.0			3.0	
	マグネシウム	(mg/L)		10.2			12.3	
	総硬度	(mg/L)	<0.5	3.5			5.1	
	溶性ケイ酸	(mg/L)						
	総アルカリ度	(mg/L)					46	
	エー6	—		0.007				
	ろ過検鏡	—	異常なし			異常なし		
	PFBSS	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFHxS	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFBA	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFPeA	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFHxA	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFHpA	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFNA	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		

令和8年度(2026年度) 給水栓水毎月検査結果 ⑯芳野コミュニティセンター（配水系統：岳）

検査項目		水質基準	2026 4/15	2026 5/13	2026 6/3	2026 7/15	2026 8/12	2026 9/9
水質基準項目	気温	(℃)	17.1	20.7	22.2	25.5	28.1	28.4
	水温	(℃)	17.4	19.9	23.1	26.2	29.1	28.7
	一般細菌数	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0
	大腸菌数	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	カドミウム	0.003mg/L以下		<0.0003			<0.0003	
	水銀	0.0005mg/L以下						<0.00005
	セレン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	鉛	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	ヒ素	0.01mg/L以下		0.001			<0.001	
	六価クロム	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002	
	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	シアン	0.01mg/L以下	<0.001					<0.001
	硝酸・亜硝酸態窒素	10mg/L以下	2.63	2.82	2.83	2.91	2.77	2.75
	フッ素	0.8mg/L以下	0.11	0.06	0.07	0.07	0.06	0.11
	ホウ素	1.0mg/L以下		0.03			0.03	
	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002			<0.0002	
	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.001			<0.001	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		<0.002			<0.002	
	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.001			<0.001	
	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	PFOA	0.00005mg/L以下	<0.000004			<0.000004		
	ペーゼン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.06
	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002	
	クロロホルム	0.06mg/L以下		<0.001			<0.001	
	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.002			<0.002	
	シクロメタン	0.1mg/L以下		<0.001			0.002	
	臭素酸	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		<0.004			0.004	
	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.002			<0.002	
	フロモシクロメタン	0.03mg/L以下		<0.001			0.001	
	フロモホルム	0.09mg/L以下		<0.001			0.001	
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<0.008			<0.008	
	亜鉛	1.0mg/L以下		<0.01			<0.01	
	アルミニウム	0.2mg/L以下		<0.01			<0.01	
	鉄	0.3mg/L以下		<0.01			<0.01	
	銅	1.0mg/L以下		<0.01			<0.01	
	ナトリウム	200mg/L以下		10.8			10.3	
	マグネシウム	0.05mg/L以下		<0.001			<0.001	
	塩化物イオン	200mg/L以下	9.4	7.1	7.1	7.2	7.0	9.9
	Ca,Mg等(硬度)	300mg/L以下		61			62	
	蒸発残留物	500mg/L以下			158		157	
	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				<0.02		
	シエン	0.00001mg/L以下				<0.000001		
	2-MIB	0.00001mg/L以下				<0.000001		
	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下					<0.005	
	フェノール類	0.005mg/L以下				<0.0005		
	有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	pH	5.8～8.6	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8
	臭	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	濁度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度	2度以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
水質管理目標設定項目	検査項目	目標値						
	アンチモン	0.02mg/L以下		<0.0002			<0.0002	
	ウラン	0.002mg/L以下		<0.0002			<0.0002	
	ニッケル	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002	
	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下		<0.0002			<0.0002	
	トリクロロエタン	0.4mg/L以下		<0.001			0.001	
	フタル酸シ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下					<0.008	
	亜塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	シクロアセトニトリル	0.01mg/L以下		<0.001				
	抱水クローラル	0.02mg/L以下		<0.001				
	農薬類	1以下		<0.01	<0.01		<0.01	
	残留塩素	1mg/L以下	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2
	Ca,Mg等(硬度)	10～100mg/L		61			62	
	マシカ	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	遊離炭酸	20mg/L以下	0.7					
独自項目	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下		<0.001			<0.001	
	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下		<0.001			<0.001	
	臭気強度	3以下						
	蒸発残留物	30～200mg/L			158		157	
	濁度	1度以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
	pH	7.5程度	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8
	ランゲリア指数	-1程度～0					-0.7	
	従属栄養細菌	2000個/mL以下		4			7	
	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下		<0.001			<0.001	
	アルミニウム	0.1mg/L以下		<0.01			<0.01	
独自項目	硫酸イオン	(mg/L)	20.4	12.0	13.7	13.5	12.6	20.3
	重炭酸イオン	(mg/L)	22.1	18.4	18.8	18.8	18.4	22.0
	カルシウム	(mg/L)		3.6			3.5	
	マグネシウム	(mg/L)		12.9			13.1	
	総硬度	(mg/L)	0.8	7.0			7.1	
	酸性度	(mg/L)						
	中性度	(mg/L)						
	総アルカリ度	(mg/L)					54	
	Fe	—		0.010				
	ろ過検鏡	—	異常なし			異常なし		
	PFBSS	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFHxS	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFBA	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFPeA	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFHxA	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFHpA	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFNA	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		

令和8年度(2026年度) 給水栓水毎月検査結果 ①銭塘公園(配水系統: 健軍・秋田)

検査項目		水質基準	2026	2026	2026	2026	2026	2026
水質基準項目	気温	(℃)	4/14	5/12	6/2	7/14	8/11	9/8
	水温	(℃)	18.4	23.9	22.9	30.9	28.8	30.3
	一般細菌数	100個/mL以下	17.4	19.4	21.2	26.7	23.1	23.7
	大腸菌数	検出されないこと	0	0	0	0	0	0
	カドミウム	0.003mg/L以下	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	水銀	0.0005mg/L以下		<0.0003			<0.0003	
	セレン	0.01mg/L以下					<0.0001	
	鉛	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	ヒ素	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	六価クロム	0.02mg/L以下		0.001			0.001	
	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		<0.002			<0.002	
	シアン	0.01mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	硝酸・亜硝酸態窒素	10mg/L以下	<0.001					<0.001
	フッ素	0.8mg/L以下	3.03	2.99	2.97	3.31	2.49	3.16
	ホウ素	1.0mg/L以下	0.16	0.15	0.15	0.14	0.16	0.15
	四塩化炭素	0.002mg/L以下		0.06			0.06	
	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.0002			<0.0002	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		<0.001			<0.001	
	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002	
	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	PFOA	0.00005mg/L以下	<0.000004			<0.000004		
	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002	
	クロロホルム	0.06mg/L以下		<0.001			<0.001	
	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.002			<0.002	
	シクロメタノール	0.1mg/L以下		<0.001			<0.001	
	臭素酸	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		<0.004			<0.004	
	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.002			<0.002	
	フロモシクロメタノール	0.03mg/L以下		<0.001			<0.001	
	フロモホルム	0.09mg/L以下		<0.001			<0.001	
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<0.008			<0.008	
	亜鉛	1.0mg/L以下		<0.01			<0.01	
	アルミニウム	0.2mg/L以下		<0.01			<0.01	
	鉄	0.3mg/L以下		<0.01			<0.01	
	銅	1.0mg/L以下		<0.01			<0.01	
	ナトリウム	200mg/L以下		13.3			13.8	
	マグネシウム	0.05mg/L以下		<0.001			<0.001	
	塩化物イオン	200mg/L以下	9.7	9.5	9.5	9.6	9.5	9.7
	Ca,Mg等(硬度)	300mg/L以下		88			88	
	蒸発残留物	500mg/L以下			210		215	
	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				<0.02		
	シエン	0.00001mg/L以下				<0.000001		
	2-MIB	0.00001mg/L以下				<0.000001		
	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下					<0.005	
	フェノール類	0.005mg/L以下			<0.0005			
	有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	pH	5.8 ~ 8.6	7.2	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2
	臭	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	濁度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度	2度以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
水質管理目標設定項目	検査項目	目標値						
	アンチモン	0.02mg/L以下		<0.0002			<0.0002	
	ウラン	0.002mg/L以下		<0.0002			<0.0002	
	ニッケル	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002	
	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下		<0.002			<0.002	
	トリクロロエタン	0.4mg/L以下		<0.0001			<0.001	
	フタル酸シ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下					<0.008	
	亜塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	シクロアセトニトリル	0.01mg/L以下		<0.001				
	抱水クローラル	0.02mg/L以下		<0.001				
	農薬類	1以下		<0.01	<0.01		<0.01	
	残留塩素	1mg/L以下	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3
	Ca,Mg等(硬度)	10 ~ 100mg/L		88			88	
	マシカ	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	遊離炭酸	20mg/L以下	8.4					
水質管理目標設定項目	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下		<0.001			<0.001	
	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下		<0.001			<0.001	
	臭気強度	3以下						
	蒸発残留物	30 ~ 200mg/L			210		215	
	濁度	1度以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
	pH	7.5 ~ 8.6	7.2	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2
	ランゲリア指数	-1程度 ~ 0					-1.2	
	従属栄養細菌	2000個/mL以下		17			4	
	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下		<0.001			<0.001	
	アルミニウム	0.1mg/L以下		<0.01			<0.01	
独自項目	硫酸イオン	(mg/L)	34.4	34.3	34.6	30.9	37.9	32.1
	重炭酸イオン	(mg/L)	25.5	25.8	25.9	25.4	26.0	25.4
	カルシウム	(mg/L)		19.1			5.0	
	マグネシウム	(mg/L)		9.8			18.9	
	総硬度	(mg/L)	9.5				10.0	
	溶性ケイ酸	(mg/L)						
	総アルカリ度	(mg/L)					61	
	E6	—		0.009				
	ろ過検鏡	—	異常なし			異常なし		
	PFBSS	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFHxS	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFBA	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFPeA	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFHxA	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFHpA	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFNA	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		

令和8年度(2026年度) 給水栓水毎月検査結果 ⑬碓江区公民館（配水系統：南部送水場）

検査項目		水質基準	2026 4/13	2026 5/11	2026 6/1	2026 7/13	2026 8/10	2026 9/7
水質基準項目	気温	(℃)	18.4	23.4	26.9	33.5	30.9	31.9
	水温	(℃)	18.8	21.7	26.3	28.9	31.0	30.7
	一般細菌数	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0
	大腸菌数	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	カドミウム	0.003mg/L以下		<0.0003			<0.0003	
	水銀	0.0005mg/L以下			<0.00005			
	セレン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	鉛	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	ヒ素	0.01mg/L以下		0.003			0.002	
	六価クロム	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002	
	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	シアン	0.01mg/L以下	<0.001					<0.001
	硝酸・亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.22	0.22	0.21	0.21	0.69	0.50
	フッ素	0.8mg/L以下	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	0.12
	ホウ素	1.0mg/L以下		0.07			0.07	
	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002			<0.0002	
	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.001			<0.001	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		<0.002			<0.002	
	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.001			<0.001	
	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	PFOA	0.00005mg/L以下	<0.000004			<0.000004		
	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002	
	クロロホルム	0.06mg/L以下		<0.001			<0.001	
	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.002			<0.002	
	シクロモクロメタン	0.1mg/L以下		<0.001			<0.001	
	臭素酸	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		<0.004			<0.004	
	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.002			<0.002	
	フロモシクロメタン	0.03mg/L以下		<0.001			<0.001	
	フロモホルム	0.09mg/L以下		<0.001			<0.001	
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<0.008			<0.008	
	亜鉛	1.0mg/L以下		<0.01		9.01		
	アルミニウム	0.2mg/L以下		<0.01		<0.01		
	鉄	0.3mg/L以下		<0.01		<0.01		
	銅	1.0mg/L以下		<0.01		<0.01		
	ナトリウム	200mg/L以下		15.4			15.0	
	マグネシウム	0.05mg/L以下		<0.001			<0.001	
	塩化物イオン	200mg/L以下	17.2	16.6	16.1	16.5	15.3	16.5
	Ca,Mg等(硬度)	300mg/L以下		89			90	
	蒸発残留物	500mg/L以下			204		208	
	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02					
	シエン	0.00001mg/L以下				<0.000001		
	2-MIB	0.00001mg/L以下				<0.000001		
	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<0.005				
	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005					
	有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	pH	5.8～8.6	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度	2度以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
水質管理目標設定項目	検査項目	目標値						
	アンチモン	0.02mg/L以下		<0.0002			<0.0002	
	ウラン	0.002mg/L以下		<0.0002			<0.0002	
	ニッケル	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002	
	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下		<0.002			<0.002	
	トリクロロエタン	0.4mg/L以下		<0.001			<0.001	
	フタル酸シ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下					<0.008	
	亜塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	シクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下		<0.001				
	抱水クローラル	0.02mg/L以下		<0.001				
	農薬類	1以下		<0.01	<0.01		<0.01	
	残留塩素	1mg/L以下	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3
	Ca,Mg等(硬度)	10～100mg/L		89			90	
	マンガン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	遊離炭酸	20mg/L以下	2.1					
	1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下		<0.001			<0.001	
	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下		<0.001			<0.001	
	臭気強度	3以下						
	蒸発残留物	30～200mg/L			204		208	
	濁度	1度以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
独自項目	pH	7.5程度	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5
	ランゲリア指数	-1程度～0					-0.8	
	従属栄養細菌	2000個/mL以下		6			0	
	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下		<0.001			<0.001	
	アルミニウム	0.1mg/L以下		<0.01			<0.01	
	硫酸イオン	(mg/L)	40.6	40.2	39.8	40.1	39.9	39.6
	重炭酸イオン	(mg/L)	27.4	27.2	26.8	26.9	27.3	27.0
	カルシウム	(mg/L)		6.6			6.2	
	マグネシウム	(mg/L)		17.4			17.8	
	総硬度	(mg/L)	2.4	11.1			10.9	
	酸性度	(mg/L)						
	溶性ケイ酸	(mg/L)						
	総アルカリ度	(mg/L)					63	
	E6O	—		0.006				
	ろ過検鏡	—	サビ・砂微量			サビ微量		
	PFBSS	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFHxS	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFBA	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFPeA	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFHxA	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFHpA	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFNA	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		

検査項目		水質基準	2026 4/13	2026 5/11	2026 6/1	2026 7/13	2026 8/10	2026 9/7
水質基準項目	気水	温度(℃)	16.6	22.1	27.9	31.2	30.0	28.5
	水	温度(℃)	16.4	18.6	22.9	25.7	27.6	25.8
	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	2	0
	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	カサ	0.005mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0005	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	水溶性	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001
	鉛	0.01mg/L以下	<0.001	0.001		0.003	0.002	0.002
	ヒ	0.01mg/L以下	<0.001	0.002		0.002	0.002	0.002
	六価クロム	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	亜硝酸	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	亜硝酸	0.01mg/L以下	<0.001					<0.001
	硝酸・亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.29	0.28	0.29	0.29	0.34	0.36
	硝酸態窒素	10mg/L以下	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.10
	アンモニア	1.0mg/L以下		0.05			0.05	
	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	シス-トラン-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	ジクロロエチレン	0.02mg/L以下	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	PFOA	0.0005mg/L以下	<0.000004	<0.000004		<0.000004	<0.000004	<0.000004
	PFOS	0.0005mg/L以下	<0.000004	<0.000004		<0.000004	<0.000004	<0.000004
	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	塩素	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	クロロホルム	0.06mg/L以下	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	シクロヘキサトール	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	臭素	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<0.004	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	ブロモシクロメタン	0.03mg/L以下	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
	亜鉛	1.0mg/L以下	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
	アルミニウム	0.2mg/L以下	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
	鉄	0.3mg/L以下	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
	銅	1.0mg/L以下	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
	ナトリウム	200mg/L以下	33.3	33.3	41.4	41.7	39.3	39.1
	マンガン	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	200mg/L以下	42.2	41.2	41.4	41.7	39.3	39.1	

検査項目		水質基準	2026 4/13	2026 5/11	2026 6/1	2026 7/13	2026 8/10	2026 9/7
水質基準項目	気温	(℃)	17.2	22.1	22.9	32.0	30.0	28.0
	水温	(℃)	17.6	20.6	24.5	26.8	30.3	28.9
	一般細菌数	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0
	大腸菌数	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	カドミウム	0.003mg/L以下		<0.0003			<0.0003	
	水銀	0.0005mg/L以下			<0.00005			
	セレン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	鉛	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	ヒ素	0.01mg/L以下		0.003			0.002	
	六価クロム	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002	
	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	シアン	0.01mg/L以下	<0.001					<0.001
	硝酸・亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.70	1.63	1.51	1.22	0.29	0.51
	フッ素	0.8mg/L以下	0.06	0.06	0.06	0.07	0.12	0.12
	ホウ素	1.0mg/L以下		0.04			0.07	
	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002			<0.0002	
	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.001			<0.001	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		<0.002			<0.002	
	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.001			<0.001	
	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	PFOA	0.00005mg/L以下	<0.000004			<0.000004		
	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002	
	クロロホルム	0.06mg/L以下		<0.001			<0.001	
	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.002			<0.002	
	シクロモクロメタン	0.1mg/L以下		<0.001			<0.001	
	臭素	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		<0.004			<0.004	
	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.002			<0.002	
	フロモシクロメタン	0.03mg/L以下		<0.001			<0.001	
	フロモホルム	0.09mg/L以下		<0.001			<0.001	
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<0.008			<0.008	
	亜鉛	1.0mg/L以下		<0.01			0.01	
	アルミニウム	0.2mg/L以下		<0.01			<0.01	
	鉄	0.3mg/L以下		<0.01			<0.01	
	銅	1.0mg/L以下		<0.01			<0.01	
	ナトリウム	200mg/L以下		17.2			15.2	
	マグネシウム	0.05mg/L以下		<0.001			<0.001	
	塩化物イオン	200mg/L以下	11.5	11.5	11.9	12.7	16.9	17.3
	Ca,Mg等(硬度)	300mg/L以下		99			89	
	蒸発残留物	500mg/L以下			195		202	
	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02					
	シエーソン	0.00001mg/L以下				<0.000001		
	2-MIB	0.00001mg/L以下				<0.000001		
	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<0.005				
	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005					
	有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	pH	5.8～8.6	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7	7.7
	臭	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	濁度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度	2度以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
水質管理目標設定項目	検査項目	目標値						
	アンチモン	0.02mg/L以下		<0.0002			<0.0002	
	ウラン	0.002mg/L以下		<0.0002			<0.0002	
	ニッケル	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002	
	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下		<0.0002			<0.0002	
	トリクロロエタン	0.4mg/L以下		<0.001			<0.001	
	フタル酸シ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下					<0.008	
	亜塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	シクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下		<0.001				
	抱水クローラル	0.02mg/L以下		<0.001				
	農薬類	1以下		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
	残留塩素	1mg/L以下	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2
	Ca,Mg等(硬度)	10～100mg/L		99			89	
	マンガン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	遊離炭酸	20mg/L以下	1.2					
	1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下		<0.001			<0.001	
	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下		<0.001			<0.001	
	臭気強度	3以下						
	蒸発残留物	30～200mg/L			195		202	
	濁度	1度以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
独自項目	pH	7.5～8.5程度	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7	7.7
	ランゲリア指数	-1程度～0					-0.6	
	従属栄養細菌	2000個/mL以下		23			10	
	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下		<0.001			<0.001	
	アルミニウム	0.1mg/L以下		<0.01			<0.01	
	硫酸イオン	(mg/L)	21.1	21.4	23.1	27.3	40.4	39.5
	重炭酸イオン	(mg/L)	28.0	28.1	27.7	28.7	27.6	27.6
	カルシウム	(mg/L)					6.5	
	マグネシウム	(mg/L)					17.5	
	総硬度	(mg/L)		10.6			11.1	
	酸性度	(mg/L)	1.4					
	溶性ケイ酸	(mg/L)						
	総アルカリ度	(mg/L)					63	
	E6	—		0.010				
	ろ過検鏡	—	異常なし			異常なし		
	PFBSS	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFHxS	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFBA	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFPeA	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFHxA	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFHpA	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFNA	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		

令和8年度(2026年度) 給水栓水毎月検査結果 ⑦沈目公民館 (配水系統：沈目)

検査項目		水質基準	2026 4/13	2026 5/11	2026 6/1	2026 7/13	2026 8/10	2026 9/7
水質基準項目	気温	(℃)	18.0	21.1	21.1	29.5	29.8	27.0
	水温	(℃)	20.2	21.7	24.2	26.9	28.8	27.9
	一般細菌数	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0
	大腸菌数	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	カドミウム	0.003mg/L以下		<0.0003			<0.0003	
	水銀	0.0005mg/L以下			<0.00005			
	セレン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	鉛	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	ヒ素	0.01mg/L以下		0.002			0.002	
	六価クロム	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002	
	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	シアン	0.01mg/L以下	<0.001					<0.001
	硝酸・亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.16	0.18	0.17	0.15	<0.10	0.17
	フッ素	0.8mg/L以下	0.25	0.25	0.27	0.27	0.27	0.25
	ホウ素	1.0mg/L以下		0.12			0.11	
	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002			<0.0002	
	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.001			<0.001	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		<0.002			<0.002	
	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.001			<0.001	
	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	PFOA	0.00005mg/L以下	<0.000004			<0.000004		
	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	0.06	0.11	0.11
	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002	
	クロロホルム	0.06mg/L以下		<0.001			<0.001	
	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.002			<0.002	
	シクロモクロメタン	0.1mg/L以下		<0.001			<0.001	
	臭素酸	0.01mg/L以下		<0.001			0.001	
	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		<0.004			<0.004	
	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.002			<0.002	
	フロモシクロメタン	0.03mg/L以下		<0.001			<0.001	
	ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001			0.001	
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<0.008			<0.008	
	亜鉛	1.0mg/L以下		<0.01			<0.01	
	アルミニウム	0.2mg/L以下		<0.01			<0.01	
	鉄	0.3mg/L以下		<0.01			<0.01	
	銅	1.0mg/L以下		<0.01			<0.01	
	ナトリウム	200mg/L以下		32.3			32.1	
	マグネシウム	0.05mg/L以下		<0.001			<0.001	
	塩化物イオン	200mg/L以下	25.1	24.1	24.5	25	22.5	31.5
	Ca,Mg等(硬度)	300mg/L以下		50			48	
	蒸発残留物	500mg/L以下			177		166	
	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02				<0.01	
	シエン	0.00001mg/L以下				<0.000001		
	2-MIB	0.00001mg/L以下				<0.000001		
	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<0.005				
	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005					
	有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	pH	5.8～8.6	8.2	8.2	8.1	8.2	8.2	8.2
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度	2度以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
水質管理目標設定項目	アミン	0.02mg/L以下		<0.0002			<0.0002	
	アンチモン	0.002mg/L以下		<0.0002			<0.0002	
	ニッケル	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002	
	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下		<0.002			<0.002	
	トリクロロエタン	0.4mg/L以下		<0.0002			<0.0002	
	フタル酸シ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下		<0.001			<0.001	
	亜塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	シクロアセトニトリル	0.01mg/L以下		<0.001				
	抱水クローラル	0.02mg/L以下		<0.001				
	農薬類	1以下		<0.01	<0.01		<0.01	
	残留塩素	1mg/L以下	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3
	Ca,Mg等(硬度)	10～100mg/L		50			48	
	マシカ	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	遊離炭酸	20mg/L以下	<0.5					
	1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下		<0.001			<0.001	
	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下		<0.001			<0.001	
独自項目	臭気強度	3以下						
	蒸発残留物	30～200mg/L			177		166	
	濁度	1度以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
	pH	7.5程度	8.2	8.2	8.1	8.2	8.2	8.2
	ランゲリア指数	-1程度～0					-0.1	
	従属栄養細菌	2000個/mL以下		16			150	
	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下		<0.001			<0.001	
	アルミニウム	0.1mg/L以下		<0.01			<0.01	
	硫酸イオン	(mg/L)	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0
	電気伝導率	(mS/m)	25.5	25.5	25.3	25.7	24.8	27.1
	カルシウム	(mg/L)		3.2			3.2	
	マグネシウム	(mg/L)		15.6			15.0	
	総酸度	(mg/L)		2.7			2.7	
	酸性度	(mg/L)	<0.5					
	溶性ケイ酸	(mg/L)						
	総アルカリ度	(mg/L)					86	
独自項目	E260	—		0.008				
	ろ過検鏡	—	異常なし			異常なし		
	PFBSS	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFHxS	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFBA	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFPeA	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFHxA	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFHpA	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFNA	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFDA	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		

検査項目		水質基準	2026	2026	2026	2026	2026	2026
水質基準項目	気温	(℃)	4/15	5/13	6/3	7/15	8/12	9/9
	水温	(℃)	18.3	24.8	25.3	29.0	30.1	26.4
	一般細菌数	100個/mL以下	18.0	19.5	21.5	22.4	23.3	22.9
	大腸菌	検出されないこと	0	0	0	0	0	0
	カドミウム	0.003mg/L以下	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	水銀	0.0005mg/L以下		<0.0003			<0.0003	
	セレン	0.01mg/L以下			<0.00005			<0.00005
	鉛	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	ヒ素	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	六価クロム	0.01mg/L以下		0.002			0.002	
	亜硝酸態窒素	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002	
	シアン	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	硝酸・亜硝酸態窒素	0.01mg/L以下	<0.001					<0.001
	フッ素	10mg/L以下	5.08	5.06	5.05	5.13	5.13	5.13
	ボロン	0.8mg/L以下	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
	四塩化炭素	1.0mg/L以下		0.02			<0.02	
	1,4-ジオキサン	0.002mg/L以下		<0.0002			<0.0002	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.05mg/L以下		<0.001			<0.001	
	ジクロロメタン	0.04mg/L以下		<0.002			<0.002	
	トリクロロエチレン	0.02mg/L以下		<0.001			<0.001	
	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	PFOA	0.0005mg/L以下	<0.000004			<0.000004		
	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.06	<0.06
	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002	
	クロロホルム	0.06mg/L以下		<0.001			<0.001	
	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.002			<0.002	
	シクロモキクロメタン	0.1mg/L以下		<0.001			<0.001	
	臭素	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		<0.004			<0.004	
	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.002			<0.002	
	フロモシクロメタン	0.03mg/L以下		<0.001			<0.001	
	フロモホルム	0.09mg/L以下		<0.001			<0.001	
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<0.008			<0.008	
	亜鉛	1.0mg/L以下		<0.01			<0.01	
	アルミニウム	0.2mg/L以下		<0.01			<0.01	
	鉄	0.3mg/L以下		<0.01			<0.01	
	銅	1.0mg/L以下		<0.01			<0.01	
	ナトリウム	200mg/L以下		12.2			12.0	
	マグネシウム	0.05mg/L以下		<0.001			<0.001	
	塩化物イオン	200mg/L以下	8.8	8.6	8.6	8.5	8.5	8.6
	Ca,Mg等(硬度)	300mg/L以下		66			66	
	蒸発残留物	500mg/L以下			195		187	
	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02			<0.02		
	シエーオン	0.0001mg/L以下				<0.000001		
	2-MIB	0.0001mg/L以下				<0.000001		
	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<0.005			<0.005	
	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005			<0.0005		
	有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	pH	5.8 ~ 8.6	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
	臭	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	濁	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁	2度以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
水質管理目標設定項目	検査項目	目標値						
	アンチモン	0.02mg/L以下		<0.0002			<0.0002	
	ウラン	0.002mg/L以下		0.0005			0.0005	
	ニッケル	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002	
	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下		<0.0002			<0.0002	
	トリクロロエタン	0.4mg/L以下		<0.001			<0.001	
	フタル酸シ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下					<0.008	
	亜塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	シクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下		<0.001				
	抱水クローラル	0.02mg/L以下		<0.001				
	農薬類	1以下		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
	残留塩素	1mg/L以下	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	Ca,Mg等(硬度)	10 ~ 100mg/L		66			66	
	マシカ	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	遊離炭酸	20mg/L以下	4.3					
水質管理目標設定項目	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下		<0.001			<0.001	
	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下		<0.001			<0.001	
	臭気強度	3以下						
	蒸発残留物	30 ~ 200mg/L			195		187	
	濁度	1度以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
	pH	7.5 ~ 8.6	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
	ランゲリア指数	-1程度 ~ 0					-1.0	
	従属栄養細菌	2000個/mL以下		4				
	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下		<0.001			<0.001	
	アルミニウム	0.1mg/L以下		<0.01			<0.01	
独自項目	硫酸イオン	(mg/L)	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8	7.9
	重炭酸イオン	(mg/L)	20.6	20.7	20.7	20.5	20.7	20.6
	カルシウム	(mg/L)		5.0			4.9	
	マグネシウム	(mg/L)		17.6			17.5	
	総硬度	(mg/L)	4.9	5.3			5.3	
	酸性ケイ酸	(mg/L)						
	総アルカリ度	(mg/L)					58	
	E6	—		0.012				
	ろ過検鏡	—	異常なし			異常なし		
	PFBSS	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFHxS	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFBA	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFPeA	(mg/L)	0.000006			0.000005		
	PFHxA	(mg/L)	0.000007			0.000005		
	PFHpA	(mg/L)	0.000005			0.000005		
	PFNA	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		

令和8年度(2026年度) 給水栓水毎月検査結果 ㊤芦原公民館 (配水系統：大塚)

検査項目		水質基準	2026 4/15	2026 5/13	2026 6/3	2026 7/15	2026 8/12	2026 9/9
水質基準項目	気温	(℃)	18.4	23.5	24.7	30.4	32.3	28.4
	一般細菌数	100個/mL以下	19.4	23.9	27.1	31.4	33.2	31.7
	大腸菌	検出されないこと	0	0	0	0	0	0
	カドミウム	0.003mg/L以下	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	水銀	0.0005mg/L以下		<0.0003			<0.0003	
	セレン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	鉛	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	ヒ素	0.01mg/L以下		0.003			0.003	
	六価クロム	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002	
	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	シアン	0.01mg/L以下	<0.001					<0.001
	硝酸・亜硝酸態窒素	10mg/L以下	4.12	4.04	4.01	4.03	4.33	4.43
	フッ素	0.8mg/L以下	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	ホウ素	1.0mg/L以下		<0.02			<0.02	
	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002			<0.0002	
	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.001			<0.001	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		<0.002			<0.002	
	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.001			<0.001	
	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	PFOA	0.00005mg/L以下	<0.000004			<0.000004		
	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002	
	クロロホルム	0.06mg/L以下		<0.001			<0.001	
	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.002			<0.002	
	シクロクロメタン	0.1mg/L以下		<0.001			<0.002	
	臭素酸	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		<0.004			<0.004	
	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.002			<0.002	
	フロモシクロメタン	0.03mg/L以下		<0.001			<0.001	
	フロモホルム	0.09mg/L以下		<0.001			<0.001	
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<0.008			<0.008	
	亜鉛	1.0mg/L以下		0.01			0.01	
	アルミニウム	0.2mg/L以下		<0.01			<0.01	
	鉄	0.3mg/L以下		<0.01			<0.01	
	銅	1.0mg/L以下		<0.01			0.01	
	ナトリウム	200mg/L以下		13.7			13.4	
	マグネシウム	0.05mg/L以下		<0.001			<0.001	
	塩化物イオン	200mg/L以下	7.2	7.1	7.1	7.1	7.0	7.1
	Ca,Mg等(硬度)	300mg/L以下		81			76	
	蒸発残留物	500mg/L以下			217		203	
	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						
	シエン	0.00001mg/L以下				<0.000001		
	2-MIB	0.00001mg/L以下				<0.000001		
	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						
	フェノール類	0.005mg/L以下						
	有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	pH	5.8 ~ 8.6	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度	2度以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
水質管理目標設定項目	アンチモン	0.02mg/L以下		<0.0002			<0.0002	
	ウラン	0.002mg/L以下		<0.0002			<0.0002	
	ニッケル	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002	
	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下		<0.002			<0.002	
	トリクロロエタン	0.4mg/L以下		<0.001			<0.001	
	フタル酸シ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下					<0.008	
	亜塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	シクロアセトニトリル	0.01mg/L以下		<0.001				
	抱水クローラル	0.02mg/L以下		<0.001				
	農薬類	1以下		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
	残留塩素	1mg/L以下	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	Ca,Mg等(硬度)	10 ~ 100mg/L		81			76	
	マシカ	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	遊離炭酸	20mg/L以下	12					
	1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下		<0.001			<0.001	
独自項目	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下		<0.001			<0.001	
	臭気強度	3以下						
	蒸発残留物	30 ~ 200mg/L			217		203	
	濁度	1度以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
	pH	7.5程度	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9
	ランゲリア指数	-1程度 ~ 0					-1.2	
	従属栄養細菌	2000個/mL以下		1				
	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下		<0.001			<0.001	
	アルミニウム	0.1mg/L以下		<0.01			<0.01	
	硫酸イオン	(mg/L)	13.3	13.2	13.3	13.5	13.1	13.2
	電気伝導率	(mS/m)	24.1	24.2	24.3	24.3	23.7	23.5
	カルシウム	(mg/L)		6.2			6.4	
	マグネシウム	(mg/L)		6.9			19.7	
	総酸度	(mg/L)	13				6.6	
	溶性ケイ酸	(mg/L)						
	総アルカリ度	(mg/L)					72	
独自項目	E260	—		0.013				
	ろ過検鏡	—	異常なし			異常なし		
	PFBSS	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFHxS	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFBA	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFPeA	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFHxA	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFHpA	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFNA	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFNA	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		

検査項目		水質基準	2026 4/15	2026 5/13	2026 6/3	2026 7/15	2026 8/12	2026 9/9
水質基準項目	気温	(℃)	18.0	24.5	24.4	30.4	31.6	28.1
	水温	(℃)	19.1	21.6	25.2	28.3	30.4	29.1
	一般細菌数	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0
	大腸菌数	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	カドミウム	0.003mg/L以下		<0.0003			<0.0003	
	水銀	0.0005mg/L以下						
	セレン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	鉛	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	ヒ素	0.01mg/L以下		0.003			0.003	
	六価クロム	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002	
	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	シアン	0.01mg/L以下	<0.001					<0.001
	硝酸・亜硝酸態窒素	10mg/L以下	3.38	3.42	3.45	3.58	3.52	3.51
	フッ素	0.8mg/L以下	0.05	<0.05	0.05	0.05	<0.05	0.05
	ホウ素	1.0mg/L以下		0.02			0.02	
	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002			<0.0002	
	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.001			<0.001	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		<0.002			<0.002	
	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.001			<0.001	
	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	PFOA	0.00005mg/L以下	<0.000004			<0.000004		
	PFOS	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	ベンゼン	0.01mg/L以下						
	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002	
	クロロホルム	0.06mg/L以下		<0.001			<0.001	
	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.002			<0.002	
	シクロモキクロメタン	0.1mg/L以下		<0.001			<0.001	
	臭素	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		<0.004			<0.004	
	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.002			<0.002	
	フロモシクロメタン	0.03mg/L以下		<0.001			<0.001	
	ブロモホルム	0.09mg/L以下		<0.001			<0.001	
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<0.008			<0.008	
	亜鉛	1.0mg/L以下		0.02			0.01	
	アルミニウム	0.2mg/L以下		<0.01			<0.01	
	鉄	0.3mg/L以下		<0.01			<0.01	
	銅	1.0mg/L以下		<0.01			<0.01	
	ナトリウム	200mg/L以下		12.3			12.3	
	マグネシウム	0.05mg/L以下		<0.001			<0.001	
	塩化物イオン	200mg/L以下	5.5	5.4	5.5	5.5	5.5	5.6
	Ca,Mg等(硬度)	300mg/L以下		50			50	
	蒸発残留物	500mg/L以下			182		180	
	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						
	シエン	0.00001mg/L以下				<0.000001		
	2-MIB	0.00001mg/L以下				<0.000001		
	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						
	フェノール類	0.005mg/L以下						
	有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	pH	5.8 ~ 8.6	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.2
	臭	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	濁度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度	2度以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
水質管理目標設定項目	検査項目	目標値						
	アンチモン	0.02mg/L以下		<0.0002			<0.0002	
	ウラン	0.002mg/L以下		<0.0002			<0.0002	
	ニッケル	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002	
	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下		<0.0002			<0.0002	
	トリクロロエタン	0.4mg/L以下		<0.001			<0.001	
	フタル酸シ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下					<0.008	
	亜塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	シクロアセトニトリル	0.01mg/L以下		<0.001				
	抱水クローラル	0.02mg/L以下		<0.001				
	農薬類	1以下		<0.01	<0.01		<0.01	
	残留塩素	1mg/L以下	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3
	Ca,Mg等(硬度)	10 ~ 100mg/L		50			50	
	マシカ	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	遊離炭酸	20mg/L以下	3.9					
	1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下		<0.001			<0.001	
	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下		<0.001			<0.001	
独自項目	臭気強度	3以下						
	蒸発残留物	30 ~ 200mg/L			182		180	
	濁度	1度以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
	pH	7.5 ~ 8.5	7.2	7.2	7.1	7.2	7.1	7.2
	ランゲリア指数	-1程度 ~ 0					-1.5	
	従属栄養細菌	2000個/mL以下		6			4	
	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下		<0.001			<0.001	
	アルミニウム	0.1mg/L以下		<0.01			<0.01	
	硫酸イオン	(mg/L)	12.4	12.3	12.3	12.5	12.5	12.5
	重炭酸イオン	(mg/L)	17.7	17.8	17.8	17.9	17.8	17.9
	カルシウム	(mg/L)		6.0			5.9	
	マグネシウム	(mg/L)		10.9			11.0	
	総硬度	(mg/L)	4.4	5.5			5.5	
	酸性度	(mg/L)						
	溶性ケイ酸	(mg/L)						
	総アルカリ度	(mg/L)					50	
	E6	—		0.014				
独自項目	ろ過検鏡	—	異常なし			異常なし		
	PFBSS	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFHS	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFBSA	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFPeA	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFHxA	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFHpA	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFNA	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		

検査項目		水質基準	2026	2026	2026	2026	2026	2026
水質基準項目	気温	(℃)	4/15	5/13	6/3	7/15	8/12	9/9
	水温	(℃)	18.6	23.3	24.7	31.8	31.5	28.2
	一般細菌数	100個/mL以下	18.7	21.3	24.5	28.3	30.9	29.2
	大腸菌数	検出されないこと	0	0	0	0	0	0
	カドミウム	0.003mg/L以下	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	水銀	0.0005mg/L以下		<0.0003			<0.0003	
	セレン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	鉛	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	ヒ素	0.01mg/L以下		0.005			0.005	
	六価クロム	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002	
	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	シアン	0.01mg/L以下	<0.001					<0.001
	硝酸・亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.38	1.33	1.37	1.02	0.99	1.01
	フッ素	0.8mg/L以下	0.20	0.22	0.21	0.21	0.22	0.21
	ホウ素	1.0mg/L以下		0.04			0.04	
	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002			<0.0002	
	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.001			<0.001	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		<0.002			<0.002	
	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.001			<0.001	
	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	PFOA	0.00005mg/L以下	0.000004			0.000004		
	ペーゼン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	塩素酸	0.6mg/L以下	0.07	0.09	0.12	0.18	0.18	0.17
	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002	
	クロロホルム	0.06mg/L以下		<0.001			<0.001	
	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.002			<0.002	
	シクロクロメタン	0.1mg/L以下		0.002			0.002	
	臭素酸	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		<0.004			0.005	
	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.002			<0.002	
	フロモシクロメタン	0.03mg/L以下		<0.001			<0.001	
	ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.002			0.003	
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<0.008			<0.008	
	亜鉛	1.0mg/L以下		<0.01			<0.01	
	アルミニウム	0.2mg/L以下		<0.01			<0.01	
	鉄	0.3mg/L以下		<0.01			<0.01	
	銅	1.0mg/L以下		<0.01			<0.01	
	ナトリウム	200mg/L以下		16.7			17.2	
	マグネシウム	0.05mg/L以下		<0.001			<0.001	
	塩化物イオン	200mg/L以下	5.5	5.4	5.5	5.3	5.2	5.3
	Ca,Mg等(硬度)	300mg/L以下		57			55	
	蒸発残留物	500mg/L以下			147		153	
	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						
	シエン	0.00001mg/L以下				<0.000001		
	2-MIB	0.00001mg/L以下				<0.000001		
	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						
	フェノール類	0.005mg/L以下						
	有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	pH	5.8 ~ 8.6	7.9	7.9	7.9	8.1	8.0	7.9
	臭	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	濁度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度	2度以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
水質管理目標設定項目	検査項目	目標値						
	アンチモン	0.02mg/L以下		<0.0002			<0.0002	
	ウラン	0.002mg/L以下		<0.0002			<0.0002	
	ニッケル	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002	
	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下		<0.0002			<0.0002	
	トリクロロエタン	0.4mg/L以下		<0.001			<0.001	
	フタル酸シ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下					<0.008	
	亜塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	シクロアセトニトリル	0.01mg/L以下		<0.001				
	抱水クローラル	0.02mg/L以下		<0.001				
	農薬類	1以下		<0.01	<0.01		<0.01	
	残留塩素	1mg/L以下	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3
	Ca,Mg等(硬度)	10 ~ 100mg/L		57			55	
	マシカ	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	遊離炭酸	20mg/L以下	<0.5					
	1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下		<0.001			<0.001	
	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下		<0.001			<0.001	
	臭気強度	3以下						
	蒸発残留物	30 ~ 200mg/L			147		153	
	濁度	1度以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
独自項目	pH	7.5 ~ 8.6	7.9	7.9	7.9	8.1	8.0	7.9
	ランゲリア指数	-1程度 ~ 0					-0.2	
	従属栄養細菌	2000個/mL以下		16			12	
	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下		<0.001			<0.001	
	アルミニウム	0.1mg/L以下		<0.01			<0.01	
	硫酸イオン	(mg/L)	7.8	7.7	7.7	7.8	7.9	7.9
	電気伝導率	(mS/m)	19.2	19.2	19.3	19.0	19.1	19.0
	カルシウム	(mg/L)		2.9			2.6	
	マグネシウム	(mg/L)		17.6			17.5	
	総硬度	(mg/L)		3.1			2.8	
	溶性ケイ酸	(mg/L)	<0.5					
	総アルカリ度	(mg/L)					73	
	EO	—		0.008				
	ろ過検鏡	—	異常なし			異常なし		
	PFBSS	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFHxS	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFBA	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFPeA	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFHxA	(mg/L)	0.000005			<0.000004		
	PFHpA	(mg/L)	0.000006			0.000005		
	PFNA	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		

検査項目		水質基準	2026 4/15	2026 5/13	2026 6/3	2026 7/15	2026 8/12	2026 9/9
水質基準項目	気温	(℃)	17.4	20.3	22.9	27.4	28.7	26.4
	水温	(℃)	16.9	22.5	24.3	25.5	26.4	28.2
	一般細菌数	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0
	大腸菌数	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	カドミウム	0.003mg/L以下		<0.0003			<0.0003	
	水銀	0.0005mg/L以下						
	セレン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	鉛	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	ヒ素	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	六価クロム	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002	
	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	シアン	0.01mg/L以下	<0.001					<0.001
	硝酸・亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.24	1.19	1.23	1.25	1.26	1.27
	フッ素	0.8mg/L以下	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	ホウ素	1.0mg/L以下		<0.02			<0.02	
	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002			<0.0002	
	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.001			<0.001	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		<0.002			<0.002	
	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.001			<0.001	
	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	PFOA	0.00005mg/L以下	<0.000004			<0.000004		
	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002	
	クロロホルム	0.06mg/L以下		<0.001			<0.001	
	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.002			<0.002	
	シクロメタタン	0.1mg/L以下		<0.001			<0.001	
	臭素酸	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		<0.004			<0.004	
	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.002			<0.002	
	フロモシクロメタン	0.03mg/L以下		<0.001			<0.001	
	フロモホルム	0.09mg/L以下		<0.001			<0.001	
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<0.008			<0.008	
	亜鉛	1.0mg/L以下		<0.01			<0.01	
	アルミニウム	0.2mg/L以下		<0.01			<0.01	
	鉄	0.3mg/L以下		<0.01			<0.01	
	銅	1.0mg/L以下		<0.01			<0.01	
	ナトリウム	200mg/L以下		7.5			7.3	
	マグネシウム	0.05mg/L以下		<0.001			<0.001	
	塩化物イオン	200mg/L以下	4.1	4.0	4.1	4.1	4.1	4.1
	Ca,Mg等(硬度)	300mg/L以下		47			47	
	蒸発残留物	500mg/L以下			116		121	
	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						
	シエン	0.00001mg/L以下				<0.000001		
	2-MIB	0.00001mg/L以下				<0.000001		
	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						
	フェノール類	0.005mg/L以下						
	有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	pH	5.8 ~ 8.6	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
	臭	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	濁	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁	2度以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
水質管理目標設定項目	アンチモン	0.02mg/L以下		<0.0002			<0.0002	
	ウラン	0.002mg/L以下		<0.0002			<0.0002	
	ニッケル	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002	
	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下		<0.002			<0.002	
	トリクロロエタン	0.4mg/L以下		<0.0002			<0.0002	
	フタル酸シ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下					<0.001	
	亜塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	シクロアセトニトリル	0.01mg/L以下		<0.001				
	抱水クローラル	0.02mg/L以下		<0.001				
	農薬類	1以下		<0.01	<0.01		<0.01	
	残留塩素	1mg/L以下	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	Ca,Mg等(硬度)	10 ~ 100mg/L		47			47	
	マシカ	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001	
	遊離炭酸	20mg/L以下	<0.5					
	1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下		<0.001			<0.001	
独自項目	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下		<0.001			<0.001	
	臭気強度	3以下						
	蒸発残留物	30 ~ 200mg/L			116		121	
	濁度	1度以下	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
	pH	7.5 ~ 8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
	ランゲリア指数	-1程度 ~ 0					-0.6	
	従属栄養細菌	2000個/mL以下		5			18	
	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下		<0.001			<0.001	
	アルミニウム	0.1mg/L以下		<0.01			<0.01	
	硫酸イオン	(mg/L)	3.0	3.0	3.1	3.1	3.1	3.2
	重炭酸イオン	(mg/L)	13.4	13.5	13.5	13.4	13.5	13.5
	カルシウム	(mg/L)		2.9			2.9	
	マグネシウム	(mg/L)		11.0			11.0	
	総硬度	(mg/L)	<0.5	4.7			4.7	
	溶性ケイ酸	(mg/L)						
	総アルカリ度	(mg/L)					52	
独自項目	E260	—		0.006				
	ろ過検鏡	—	異常なし			異常なし		
	PFBSS	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFHxS	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFBA	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFPeA	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFHxA	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFHpA	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFNA	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		
	PFDA	(mg/L)	<0.000004			<0.000004		