

|     |                        |      |                  |
|-----|------------------------|------|------------------|
| 案件名 | 熊本市上下水道局水運用センターシステム賃貸借 | 公告番号 | 熊水維発第546号        |
| 公告日 | 令和8年（2026年）9月24日       | 開札日  | 令和8年（2026年）11月5日 |

|      |                                                                                            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 質問項目 | 質問・回答                                                                                      |
| 質問内容 | <p>令和8年8月24日付で公告された当案件に関し、質問書を提出していた場合、再公告分（令和8年9月24日付）において、同じ内容の質問をあらためて提出する必要がありますか。</p> |
| 本市回答 | <p>質問内容に修正が無い場合、あらためて提出する必要はありません。</p>                                                     |

|     |                            |      |                            |
|-----|----------------------------|------|----------------------------|
| 案件名 | 熊本市上下水道局水運用センターシステム賃貸借     | 公告番号 | 熊水維発第 5 4 6 号              |
| 公告日 | 令和 8 年（2 0 2 6 年）9 月 2 4 日 | 開札日  | 令和 8 年（2 0 2 6 年）1 1 月 5 日 |

|      |                                                                                                                                                          |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 質問項目 | 契約書（案）                                                                                                                                                   |
| 質問内容 | <p>契約書（案）第 2 4 条について確認になります。昨今は市場金利が著しく上昇しておりますが、今後も継続して上昇することが予測されます。</p> <p>契約期間中に著しい市場金利の上昇が生じた場合には、契約書（案）第 2 4 条を基に賃借料を協議することが可能という認識でよろしいでしょうか。</p> |
| 本市回答 | <p>契約書（案）第 5 1 条（補則）に記載の「この契約書に定めのない事項については、必要に応じて賃借者と調達者及び賃貸者とが協議して定める。」のとおり、協議により定めるものとします。</p>                                                        |

|     |                            |      |                            |
|-----|----------------------------|------|----------------------------|
| 案件名 | 熊本市上下水道局水運用センターシステム賃貸借     | 公告番号 | 熊水維発第 5 4 6 号              |
| 公告日 | 令和 8 年（2 0 2 6 年）9 月 2 4 日 | 開札日  | 令和 8 年（2 0 2 6 年）1 1 月 5 日 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 質問項目 | 契約書（案）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 質問内容 | <p>調達期間、賃貸借期間、撤去作業における技術者の配置について確認になります。</p> <p>契約書（案）第 4 条 3 項では調達期間の技術者配置について記載がございますが、賃貸借期間および撤去作業時の技術者配置の可否につきましても、契約書（案）にてご明示いただけますでしょうか。</p>                                                                                                                                                                                                                                           |
| 本市回答 | <p>契約書（案）第 4 条 3 項を次のとおり修正します。</p> <p>調達者は、調達期間中、機器の据付等に関する技術上の管理を司るものとして管理技術者を定め、賃借者に届け出なければならない。賃貸借期間終了後の撤去作業を実施するとき、及び当該技術者を変更したときも同様とする。当該技術者は監理技術者等（監理技術者又は主任技術者をいう。建設業法第 2 6 条第 2 項に規定する工事に相当する場合にあっては監理技術者とし、同条第 3 項に規定する工事に相当する場合にあっては専任の主任技術者又は同条第 4 項に規定する監理技術者とする。以下同じ。）の資格を有する者とする。なお、調達期間終了後の賃貸借期間中は管理技術者の配置は原則として不要とするが、第 3 3 条に基づく補修やこれに類する作業を実施する場合は、法令に基づき適切に対応するものとする。</p> |

|     |                        |      |                  |
|-----|------------------------|------|------------------|
| 案件名 | 熊本市上下水道局水運用センターシステム賃貸借 | 公告番号 | 熊水維発第546号        |
| 公告日 | 令和8年（2026年）9月24日       | 開札日  | 令和8年（2026年）11月5日 |

|      |                                            |
|------|--------------------------------------------|
| 質問項目 | 特記仕様書 第1章 第1節 1(11)                        |
| 質問内容 | 現場常駐期間には「工場製作のみが行われている期間」は含まないと考えてよろしいですか。 |
| 本市回答 | お見込みのとおりです。                                |

|     |                        |      |                  |
|-----|------------------------|------|------------------|
| 案件名 | 熊本市上下水道局水運用センターシステム賃貸借 | 公告番号 | 熊水維発第546号        |
| 公告日 | 令和8年（2026年）9月24日       | 開札日  | 令和8年（2026年）11月5日 |

|      |                                                                                |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 質問項目 | 特記仕様書 第2章 第2節 1(1) 及び 第2章 第2節 2(1)                                             |
| 質問内容 | 長寿命電源（冗長化）とは、「長寿命電源、又は、電源冗長化」という解釈でよろしいですか。                                    |
| 本市回答 | 「電源冗長化による長寿命電源」となります。24時間365日の連続稼働に耐える機器を選定する必要があることから、電源については冗長化を必須要件とするものです。 |

|     |                        |      |                  |
|-----|------------------------|------|------------------|
| 案件名 | 熊本市上下水道局水運用センターシステム賃貸借 | 公告番号 | 熊水維発第546号        |
| 公告日 | 令和8年（2026年）9月24日       | 開札日  | 令和8年（2026年）11月5日 |

|      |                                                |
|------|------------------------------------------------|
| 質問項目 | 特記仕様書 第4章 第2節 2(1).3)                          |
| 質問内容 | 「グラフィック画面の作成・変更を行えること」とは、端末系画面が対象との解釈でよろしいですか。 |
| 本市回答 | お見込みのとおりです。                                    |

|     |                              |      |                              |
|-----|------------------------------|------|------------------------------|
| 案件名 | 熊本市上下水道局水運用センターシステム賃貸借       | 公告番号 | 熊水維発第 5 4 6 号                |
| 公告日 | 令和 8 年（ 2 0 2 6 年） 9 月 2 4 日 | 開札日  | 令和 8 年（ 2 0 2 6 年） 1 1 月 5 日 |

|      |                                                                                                    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 質問項目 | 特記仕様書 第 4 章 第 2 節 5 (2)                                                                            |
| 質問内容 | 「各種グラフィック画面の作成・変更を行えること」とは、液晶大型表示装置（ 5 5 型× 1 2 台相当）用ではなく、情報表示用 P C に表示される画面のみの画面編集機能との解釈でよろしいですか。 |
| 本市回答 | お見込みのとおりです。                                                                                        |

|     |                        |      |                  |
|-----|------------------------|------|------------------|
| 案件名 | 熊本市上下水道局水運用センターシステム賃貸借 | 公告番号 | 熊水維発第546号        |
| 公告日 | 令和8年（2026年）9月24日       | 開札日  | 令和8年（2026年）11月5日 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 質問項目 | 特記仕様書 第4章 第2節 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 質問内容 | 職員に異常発生をアナウンスする際、具体的にどのような音声メッセージをアナウンスするかご教示ください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 本市回答 | <p>以下に示す例の「」内を音声出力するイメージです。詳細は承諾図にて決定します。</p> <p>&lt;子局から伝送された故障信号や水運用センターシステム構成機器のアラーム等に基づくもの&gt;</p> <p>例1：（A水源地の停電が発生した場合）「A水源地の停電が発生しました」</p> <p>例2：（システム構成機器Bに異常がある場合）「水運用センターシステムの機器Bに異常が発生しました」</p> <p>例3：（短時間のうちに3件の故障が発生した場合）「3件の故障が発生しました。1件目〇〇、2件目□□、3件目××です」</p> <p>&lt;オペレーターガイダンス設定による音声出力&gt;</p> <p>例4：（指定時刻に指定操作を促す場合）「C水源地D設備を操作してください」</p> <p>例5：（複数計測値に基づき異常を発報する場合）「E配水池にて水位が低下し、配水量が上昇しています」</p> |

|     |                        |      |                  |
|-----|------------------------|------|------------------|
| 案件名 | 熊本市上下水道局水運用センターシステム賃貸借 | 公告番号 | 熊水維発第546号        |
| 公告日 | 令和8年（2026年）9月24日       | 開札日  | 令和8年（2026年）11月5日 |

|      |                                                       |
|------|-------------------------------------------------------|
| 質問項目 | 特記仕様書 第4章 第2節 9(2)                                    |
| 質問内容 | インターネットへ接続可能なネットワーク回線は、上下水道局（賃借者）で用意されるということによろしいですか。 |
| 本市回答 | お見込みのとおりです。                                           |

|     |                        |      |                  |
|-----|------------------------|------|------------------|
| 案件名 | 熊本市上下水道局水運用センターシステム賃貸借 | 公告番号 | 熊水維発第546号        |
| 公告日 | 令和8年（2026年）9月24日       | 開札日  | 令和8年（2026年）11月5日 |

|      |                                                                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------|
| 質問項目 | 特記仕様書 第5章 12(5).1)                                                      |
| 質問内容 | <p>現行は、片方の回線へ全局接続される方式ですか。</p> <p>もしくは2回線のどちらかに局ごとにバラバラに接続される方式ですか。</p> |
| 本市回答 | <p>現行は2回線のどちらかに局ごとに接続される方式です。</p>                                       |

|     |                              |      |                              |
|-----|------------------------------|------|------------------------------|
| 案件名 | 熊本市上下水道局水運用センターシステム賃貸借       | 公告番号 | 熊水維発第 5 4 6 号                |
| 公告日 | 令和 8 年（ 2 0 2 6 年） 9 月 2 4 日 | 開札日  | 令和 8 年（ 2 0 2 6 年） 1 1 月 5 日 |

|      |                                                                                                          |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 質問項目 | 特記仕様書 第 5 章 1 9 (2).1)                                                                                   |
| 質問内容 | <p>仕様書・図面内に、送水場・配水場のアクセスポイントの記載がありません。</p> <p>図面PE-0001 システム構成図（更新）のテレメータ盤に記載のWi-Fiルータと考えてよろしいでしょうか。</p> |
| 本市回答 | <p>お見込みのとおりです。</p>                                                                                       |

|     |                        |      |                  |
|-----|------------------------|------|------------------|
| 案件名 | 熊本市上下水道局水運用センターシステム賃貸借 | 公告番号 | 熊水維発第546号        |
| 公告日 | 令和8年（2026年）9月24日       | 開札日  | 令和8年（2026年）11月5日 |

|      |                                                                                                                                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 質問項目 | 特記仕様書 第7章 第2節 2                                                                                                                   |
| 質問内容 | <p>特記仕様書2ページ（第1章 第1節 1.(2).3)）にて、「旧賃貸借機器の撤去は範囲外」と記載されているものもあります。</p> <p>旧賃貸借機器の対象とならない、今回調達時に移設・撤去・廃棄が必要となる機器について、詳細をご教示ください。</p> |
| 本市回答 | <p>旧賃貸借機器については本賃貸借の撤去対象外です。今回調達時に移設・撤去・廃棄が見込まれる機器については図面に記載のとおりです。</p>                                                            |