熊本市下水道管路施設（中央区・東区）における包括的管理業務委託（第26－901号）（水の官民連携レベル3.5）に関する質問への回答

No.	項目	関連資料	質問内容	回答内容	回答日
55	ます更生工の施工範囲と「0.75m当り」の考え方	設計書（金なし）計画的更新工事業務 第109・110号単価表「ます更生工 0.75m当り」（桝補修工 ます底部・ます上部、材料費 ます底部・ます上部）／要求水準書 計画的更新工事業務 ます更生工 1,750m	設計書（金なし）のます更生工（0.75m当り）について、施工範囲（ます底部・ます上部の範囲、取付管口・本管口の処理を含むか）と、0.75m当りとした延長の考え方をご教示ください。	施工範囲は、ます底部・上部、管口処理など一式すべてを含みます。 代表的なます深さとして、0.75m/か所としております。実際の精算は施工時に計測・管理していただく各ます深さの合計値（m）を用いて精算することになり、単価表及び設計書もそのような形態となっております。 入札に当たっては、必要となる費用を受注者で適切に見込み、入札価格に反映してください。	10月28日
56	ます更生工の労務・機械・材料の単価の設定方法	設計書（金なし）計画的更新工事業務 第109・110号単価表「ます更生工 0.75m当り」（桝補修工 ます底部・ます上部、材料費 ます底部・ます上部）／要求水準書 計画的更新工事業務 ます更生工 1,750m	設計書（金なし）のます更生工の労務・機械・材料の単価は、工法協会の積算資料、見積（複数社の最低値・平均値等）、他の公表単価のいずれで設定していますか。	本業務は、性能発注を原則とした総価契約単価合意方式を採用しており、設計書は、受注者にて単価や総価を算出するための参考資料です。 そのため、入札に当たっては、技術提案及び要求水準書に定める業務内容を履行するために必要となる費用を受注者で適切に見込み、入札価格に反映してください。	10月28日
57	詳細設計の発注単位（1件当たりの設計延長・年間の件数	単価表（計画的調査設計業務）詳細設計（布設替え工法・管更生工法）・報告書作成工（詳細設計）・施工法等の比較検討（仮排水）・設計協議／設計書（金なし）（6）3	単価表（計画的調査設計業務）の詳細設計（布設替え工法・管更生工法）はm単位、報告書作成工（詳細設計）及び施工法等の比較検討（仮排水）は年単位とされています。①詳細設計は、年度ごとに対象区間をまとめて1件として実施する想定でしょうか、それとも路線・工区ごとに複数件に分けて実施する想定でしょうか。②想定される1件当たりの設計延長（または年間の件数）をご教示ください。	現在の想定は、年度毎に2件（上半期・下半期）、1件当たりの設計延長は、履行期間中の総延長の1/20（履行期間10年のうちの0.5年分）です。 最終的には受託者からの提案も踏まえ甲乙協議により決定します。	10月28日
58	統括的管理業務の費用の配賦（均等配賦の可否）	第3回質問回答No.15／基本契約書（案）前文・第28条第2項／要求水準書 3.7(11)(12)	統括的管理業務の費用の配賦について、第3回質問回答No.15で提案による配賦も可とされています。応募者が4つの個別契約へ均等（各4分の1）に配賦する提案とした場合、①傾斜配分の根拠資料（必要性・配賦方法・設定根拠）の提出は求められず、均等配賦であることを理由に評価上不利にならない、②内訳書は各個別契約に同額を計上し、支払は要求水準書3.7(12)の支払回ごとの均等分割とする、と解してよろしいでしょうか。	①傾斜配賦か均等配賦かにより、評価上有利又は不利に取り扱うものではありません。 ②応募者の提案により、4つの個別契約へ均等に配賦することは可能です。また、支払については、契約書及び要求水準書に定める支払条件によります。	10月28日
59	高圧洗浄車運転工（2ｔ 97ps）の損料の規格（2ｔか4ｔか）	設計書（金なし）計画的更新工事業務 第702号・第707号単価表「高圧洗浄車運転工 2ｔ 97ps 1日当り」（内訳：高圧洗浄車損料 154kW 4t・運転手(特殊)・軽油）	設計書（金なし）計画的更新工事業務の第702号・第707号単価表は、名称が「高圧洗浄車運転工 2ｔ 97ps」ですが、内訳の損料は「高圧洗浄車損料 154kW 4t」となっています。高圧洗浄車の規格は2ｔ（97ps）と4ｔ（154kW）のどちらが正しいでしょうか。また、単価表には正しい規格の損料で単価を記入してよろしいでしょうか。	ご指摘の内容について、計画的更新工事業務の第702号・第707号単価表の名称「高圧洗浄車運転工 2ｔ 97ps」は誤りです。 正しくは、「高圧洗浄車損料 154kW　4t」です。なお当箇所については、本質問の回答をもって訂正します。	10月28日

60	取付管・公共ます設計の歩掛の準用（本管の詳細設計 1,000m当り）	設計書（金なし）計画的調査設計業務 第59～62号単価表（取付管布設替設計・取付管更生設計・公共ます布設替設計・公共ます更生設計 1,000m当り、委7号・委9号）	設計書（金なし）計画的調査設計業務の第59～62号単価表では、取付管・公共ますの布設替設計・更生設計に、本管の詳細設計（布設替え工法・管更生工法、管路延長1,000m当り）の歩掛を準用しています。取付管・公共ますは1箇所当りの延長が短いですが、この準用のとおり延長（m）当りの単価で積算する考え方でよろしいでしょうか。また、延長補正は行わないと解してよろしいでしょうか。	1箇所当りの延長（m）を集計していただきその合計延長（m）にて精算することとなります。また、精算の際は合意単価を用います。（別途延長補正は行いません） 入札・積算に当たっては、必要となる費用を受注者で適切に見込み、入札価格に反映してください。	10月28日
61	ストックマネジメント実施方針・修繕改築計画の面積補正・延長補正の考え方	設計書（金なし）計画的調査設計業務 第71～92号単価表（委託単価表 委17～37号・委90～217号）	設計書（金なし）計画的調査設計業務の第71～92号単価表について、施設情報の収集整理工（10年当り）は対象面積5,509haで面積補正、点検・調査計画、リスク評価等、照査は対象面積500ha、修繕・改築計画は対象延長20kmで補正していると解してよろしいでしょうか。また、第88号（報告書作成工）は、実施方針と修繕・改築計画を併せて作成する場合の割増（30%上限）を見込んでいますか。	各補正の内容については、公告資料の設計書（金なし）よりご確認いただけます。 なお、本業務は、性能発注を原則とした総価契約単価合意方式を採用しており、設計書は、受注者にて単価や総価を算出するための参考資料です。 そのため、入札に当たっては、技術提案及び要求水準書に定める業務内容を履行するために必要となる費用を受注者で適切に見込み、入札価格に反映してください。	10月28日